

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 3月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物処理補機冷却系熱交換器(B)貝殻除去装置出入口差圧計元弁において、シート部に漏えい(海水)を確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」のため、系統機能に影響はない。	GⅢ	3月2日
2	その他	社内マニュアルで作成することになっている力量管理表の未作成を確認したため、原因調査・対策検討。	GⅢ	3月3日