

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 3月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	高電導度廃液系シール水(封水)タンク導電率計取り付け部において、ポンプ起動時に水のしみ (床面への滴下なし)を確認したため、当該部のパッキンを交換。 なお、当該ポンプを停止し水のしみ停止を確認。	GⅢ	3月17日