

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 3月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	低電導度廃液系受タンク(B)復水脱塩装置側入口弁駆動空気供給用電磁弁において、駆動空気の漏えいが確認されたため、当該電磁弁を交換。 なお、受タンク(A)・(C)が受け入れ可能であるため、廃液処理に影響はない。	GIII	3月23日