

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 6月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

| NO. | 号機等 | 不適合件名 | グレード | 発見日 |
|-----|-------------|---|------|-------|
| 1 | 1・2号廃棄物処理設備 | プロセス放射線モニター系排気筒トリチウム回収装置(A)において、「サンプルガス圧力高」警報が発生し停止を確認したため、原因調査・対策検討。 | GⅢ | 6月10日 |