

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 6月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	燃料プール冷却浄化系ろ過脱塩器(A)出口弁において、シート部に漏えいを確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」のため、系統機能に影響はない。	G III	6月8日
2	4号機	管理区域退域後、違反装備(特定装備用靴下の未脱衣)を確認したため、原因調査・対策検討。 なお、着用していた靴下・靴の内部、移動経路のサーベイを実施し、汚染なしを確認。	G II	6月16日
3	その他	4号機北側車両ゲート操作室において、天井部から雨漏れ(汚染なし)を確認したため、当該箇所を点検・修理。拡大防止処置として雨水受けを設置。	G III	6月3日