

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月 3日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	4号機	原子炉内試料採取の準備作業時、作業ポールの水の拭き上げに使用していたウェス(不織布)を原子炉内に落下したことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、当該ウェスは回収済み。	GⅢ	6月30日
2	4号機	原子炉内試料採取の準備作業時、仮設作業床の汚染防止で設置していた養生シートを原子炉内に落下したことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、当該養生シートは回収済み。	GⅢ	7月2日