

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	廃棄物処理補機冷却系熱交器(B)巡視時、圧力指示計の指示不良(入口圧力と出口圧力が同じ値となっている)を確認したため、点検・修理。 なお、他の計器により当該系統の健全性確認は可能である。	GⅢ	6月30日
2	2号機	原子炉建屋天井クレーン点検時、走行用電源装置の不具合(走行できない)を確認したため、当該電源装置を交換。	GⅢ	7月1日
3	2号機	中央制御室遠隔操作監視装置(No. 11:R/Bオペフロ2)監視カメラにおいて、映像不良(画面が暗くなっている)を確認したため、当該カメラを点検・修理。 なお、他の監視カメラにて原子炉建屋6階の監視は可能であるため機能に影響はない。	GⅢ	7月1日
4	3号機	サービス建屋管理区域出入管理所携行品モニターにおいて、異音及び測定不能であることを確認したため、当該携行品モニターの使用を中止し、点検・修理。 なお、他の物品搬出モニターにより測定可能であるため、放射線管理上の影響はない。	GⅢ	6月28日