

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月13日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物 処理設備	管理区域出入管理所に設置しているFAX(消防法に基づき作成した消防計画で定めている必要 機材)が通信不可により使用できないことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、1、2号サービス建屋管理区域出入管理所に設置しているFAXにて代替可能であるため、 運用上の問題はない。	GⅢ	6月23日