

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 7月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	サービス建屋1階防火ダンパー(No.6)において、ヒューズ切れによる誤動作を確認したため、当該ヒューズを交換。	GⅢ	7月26日
2	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備一次セラミックフィルター(A)差圧計元弁において、動作不良(弁の開固着)を確認したため、当該弁を点検・修理。	GⅢ	7月28日
3	補助ボイラー	補助ボイラー(C)主蒸気止め弁において、シート部に漏えいを確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、ボイラー運転中、当該弁は開運用のためシート部の漏えいによる影響はない。	GⅢ	7月24日