

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	2号機	燃料プール補給水系ポンプ(A)出口圧力指示計において、ダウンスケール(指示値の目盛板下限値未満)を確認したため、当該指示計を点検・修理。	Non-CAQ	8月3日
2	4号機	床漏えい検出系タービン建屋地下2階加熱蒸気戻り系室床漏えい検出器において、動作不良(漏えいしていないにもかかわらず警報が発生)を確認したため、当該検出器を点検・修理。	Non-CAQ	8月3日