

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	4号機	計装用圧縮空気系圧縮機(A)気水分離器ドレントラップバイパス配管において、詰まりを確認したため、当該配管を清掃。 なお、4号機所内用圧縮空気系圧縮機(A)より供給されているため影響はない。	Non-CAQ	8月15日
2	3・4号廃棄物処理設備	加熱蒸気系濃縮廃液供給タンク蒸気圧力調節弁において、動作不良(設定圧力になっても動作せず)を確認したため、当該弁を点検・修理。	Non-CAQ	8月7日
3	その他	社内マニュアルに定める核種分析計画の作成において、提出期限の超過を確認したため、原因調査・対策検討。 なお、当該報告書は提出済み。	Non-CAQ	8月4日