

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月20日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	2号機	中央制御室において、「直流125V2A地絡」警報発生を確認したため、原因調査・対策検討。 なお、地絡箇所は特定しており、当該警報は消灯(リセット)済み。	Non-CAQ	8月15日
2	3・4号廃棄物 処理設備	プラスチック固化系固化材貯蔵タンク液位計元弁において、動作不良(弁の開固着)を確認したため、当該弁を点検・修理。 なお、当該弁は通常「開」のため、系統機能に影響はない。	Non-CAQ	8月18日