

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	1号機	500kV開閉所空気圧縮機自動排水装置プログラムタイマーにおいて、動作不良による排水不良を確認したため、当該機器を点検・修理。 なお、現在は自動による排水が可能であるため影響はない。	Non-CAQ	8月23日
2	その他	木戸川取水槽液位計において、指示不良(取水槽の液位が低下しているにもかかわらず指示値が変動しない)を確認したため、当該計器を点検・修理。 なお、取水槽の水位は手動による制御が可能であるため影響はない。	Non-CAQ	8月24日