

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 8月31日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	3号機	構内配電線電源切替盤しゃ断器において、地絡選択継電器動作によりしゃ断器が自動開放された。これにより構内配電線が停電し正門警備所火報盤における監視ができないことを確認したため、原因調査・対策検討。 なお、現在は電源復旧により、当該火報盤の監視は可能である。	Non-CAQ	8月11日