

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 9月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	2号機	換気空調系原子炉建屋外気差圧指示計(中央制御室側設置)において、指示値不良(現場の指示値とずれがあること)を確認したため、中央制御室に設置している当該指示計を点検・修理。 なお、現場設置の差圧指示計で監視可能であることから、管理上の影響はない。	Non-CAQ	9月3日