

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 9月10日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	雑固体廃棄物焼却設備1次セラミックフィルターバーナー着火確認時、軽油流量計の指示不良 (通常約10L／hを指示するところ0L／hを指示)を確認したため、当該計器を点検・修理。	Non-CAQ	9月4日