

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 9月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 3 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	2号機	集積線量計(屋外)の読み取り作業において、集積線量データ読み取り装置が故障(養生部分の隙間から雨水が流入)し、読み取り済みのデータが欠測した。 なお、欠測した箇所については、サーベイを実施し問題ないことを確認した。	Non-CAQ	9月7日
2	3号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系(B)ループ冷却水ヘッダ圧力発信機の点検時、計器の精度越えを確認したため調整を実施する。	Non-CAQ	9月15日
3	その他	気象露場(屋外)に設置の湿度計において、指示値不良(晴天にも関わらず100%を記録)を確認したため、原因調査・対策検討を実施する。 なお、当該湿度計は伝送等に使用されている計器ではなく、管理上の影響はない。	Non-CAQ	9月14日