

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年10月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	3・4号廃棄物 処理設備	床漏えい検出系配管ダクト室漏えい検出器において、動作不良(検出部が漏えい水に浸かっている状態にも関わらず警報が発生しない)を確認したため、当該検出器を点検・修理する。	Non-CAQ	9月22日
2	その他	一次水処理設備木戸川制御室に設置しているエアコンの故障を確認したため、当該エアコンを交換する。 なお、室内の温度・湿度は設置したスポットクーラーにて、制御可能である。	Non-CAQ	9月28日