東京電力ホールディングス(株) 福島第二原子力発電所

2026年度 パフォーマンス向上会議不適合報告情報(2026年11月12日(木)分)

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年11月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 Ⅰ: 該当なし

区分 Ⅱ: 該当なし

区分 Ⅲ: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合内容	CAQ影響度	発見日
1	2号機	所内用圧縮空気系空気貯槽出口圧力指示計点検時、指示値の計器精度外れを確認したため、当該計器を交換し精度内であることを確認した。	Non-CAQ	11月10日
2	3･4号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋排気フィルターユニット(F－2)プレフィルター差圧指示計点検時、指示値の計器精度外れを確認したため、当該計器を交換する。	Non-CAQ	11月6日