福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2026年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.1	27.3
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.0	27.3
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	27.4
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.1	27.2
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.2
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	27.3
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.1	27.2
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	27.2
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.1	27.3
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.3
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	27.3
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.8	27.3
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	27.3
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	28.0	27.3
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.2
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	27.3
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.9	27.3
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.8	27.3
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.9	27.3
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.9	27.2
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.9	27.3
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.2
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	27.2
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	27.2
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.8	27.2
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	27.2
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.2	27.3
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	28.2	27.2
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	27.2
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.8	27.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2026年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	27.4
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.6	27.3
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.7	27.5
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.4	27.4
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.7	27.5
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.6	27.4
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.2	27.2
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	28.3	27.2
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.3	27.1
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	27.2
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	27.3
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.3
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.3
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	27.4
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	27.4
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.3
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.4	27.5
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	27.2
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	27.1
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	27.1
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	27.2
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	27.3
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.1	27.3
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.4	27.4
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.7	27.5
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.2	27.0
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	27.1
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	27.2
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	27.2
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.3
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	27.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2026年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.4
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.5
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.4
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.4
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.3
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.4
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	27.3
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.3
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	27.3
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	27.3
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	27.3
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	27.3
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	27.2
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	27.3
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	27.6
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	27.3
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	27.3
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	27.2
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	27.3
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	27.2
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	27.2
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	27.2
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.1	27.2
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	27.3
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.3
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.3
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.9	27.3
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.0	27.3
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.0	27.4
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	30.5	28.1	28.1	27.2
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.0	28.2	27.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2026年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.7	27.8	27.3
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.6	27.9	27.3
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.1	27.9	27.4
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.9	27.5
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.8	27.8	27.4
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.7	27.6
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.1	27.8	27.5
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.8	27.5
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.7	27.8	27.5
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	27.8	27.4
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.1	27.7	27.5
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.1	27.8	27.3
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.7	27.4
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.2	27.7	27.4
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.1	27.8	27.4
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.7	27.7	27.4
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.8	27.3
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.9	27.4
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.8	27.4
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.8	27.4
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.8	27.5
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.9	27.4
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.7	27.4
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.9	27.5
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.9	27.5
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.3
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.3
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.4
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.4
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2026年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.7	27.5
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.9	27.7	26.4
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.8	27.7
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	25.8	27.8	27.9
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.7	26.9
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	25.4	27.7	28.2
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.6	27.8	27.4
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.1	27.8	27.7
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.7	27.8	27.8
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.4	27.8	26.7
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.8	28.1
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.6	27.8	27.8
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.9	27.8	27.5
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.8	27.3
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.6	27.7	27.3
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.7	27.2
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.4	27.8	27.2
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	27.8	27.2
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.4	27.8	27.2
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.8	27.2
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.2	27.7	27.2
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.8	27.2
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	25.9	27.6	27.2
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.7	27.2
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.0	27.7	27.1
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	25.7	27.8	27.2
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.8	27.2
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.8	27.7	27.4
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.9	27.4
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	27.8	27.3
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.4	27.8	27.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2026年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
4/1 06:00	―	―	―	―	26.5	28.9	27.7	27.8
4/2 06:00	―	―	―	―	27.0	25.2	27.7	27.8
4/3 06:00	―	―	―	―	27.0	29.1	27.7	26.3
4/4 06:00	―	―	―	―	26.5	25.1	27.8	27.4
4/5 06:00	―	―	―	―	26.5	29.2	27.8	28.6
4/6 06:00	―	―	―	―	29.5	25.6	27.8	26.0
4/7 06:00	―	―	―	―	31.5	29.1	27.8	27.3
4/8 06:00	―	―	―	―	26.0	25.6	27.7	28.4
4/9 06:00	―	―	―	―	26.5	29.0	27.7	28.0
4/10 06:00	―	―	―	―	26.5	26.0	27.7	26.1
4/11 06:00	―	―	―	―	27.0	29.3	27.8	27.5
4/12 06:00	―	―	―	―	27.0	25.4	27.8	28.6
4/13 06:00	―	―	―	―	27.0	29.4	27.7	26.1
4/14 06:00	―	―	―	―	27.5	25.8	27.8	27.4
4/15 06:00	―	―	―	―	27.0	28.5	27.8	28.6
4/16 06:00	―	―	―	―	27.0	27.0	27.8	25.8
4/17 06:00	―	―	―	―	26.5	28.0	27.6	26.5
4/18 06:00	―	―	―	―	26.0	27.1	27.6	27.7
4/19 06:00	―	―	―	―	26.0	28.1	27.8	28.2
4/20 06:00	―	―	―	―	26.0	27.1	27.8	26.3
4/21 06:00	―	―	―	―	26.0	26.3	27.8	27.7
4/22 06:00	―	―	―	―	26.0	28.3	27.7	26.8
4/23 06:00	―	―	―	―	26.0	25.7	27.8	27.7
4/24 06:00	―	―	―	―	26.0	25.9	27.7	28.1
4/25 06:00	―	―	―	―	26.5	28.4	27.7	25.9
4/26 06:00	―	―	―	―	26.5	26.2	27.7	27.2
4/27 06:00	―	―	―	―	27.0	28.2	27.7	28.4
4/28 06:00	―	―	―	―	26.5	25.4	27.8	26.1
4/29 06:00	―	―	―	―	26.5	29.5	27.8	27.0
4/30 06:00	―	―	―	―	27.0	25.6	27.7	28.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「－」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

・1号炉の使用済燃料プールについては、以下の日程で冷却を停止しました。

4月5日～6日：原子炉補機冷却系第2中間ループポンプ（A）手動停止による冷却停止
4月17日，23日：当該ポンプ復旧対応のための計画的な冷却停止

2026年4月16日公表「福島第二原子力発電所1号機使用済燃料プール冷却の計画停止について」

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.6	28.2
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.6	28.5
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.0	27.6	25.8
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.6	26.8
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.0	27.6	27.6
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.6	28.4
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.6	27.7
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.6	25.9
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.6	26.8
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	25.8	27.5	27.7
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.6	28.4
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	25.5	27.6	27.7
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.5	26.0
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	25.5	27.6	27.0
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.5	27.8
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.0	27.6	28.6
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.6	27.9
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.3	27.5	26.3
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.7	27.6	27.3
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.0	27.6	28.2
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	26.5	27.6	27.9
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.5	27.5	25.8
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.6	27.6	26.8
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	26.7	27.6	27.8
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.6	28.2
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	26.4	27.7	25.1
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.1	27.6	26.3
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.7	27.6	27.4
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.4	27.6	28.3
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.9	27.7	27.2
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	26.5	27.7	26.6

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.6	27.6	27.4
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.6	28.0
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.6	28.6
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.6	27.7
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.6	26.4
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.6	27.3
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.6	28.1
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	28.7
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.6	27.6	27.1
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.6	26.6
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.6	27.4
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.6	28.1
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.6	28.8
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.6	26.3
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.9	27.6	26.7
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.7	27.7	27.7
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.0	27.7	28.5
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.6	27.7
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.2	27.6	26.4
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.2	27.6	27.2
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.2	27.6	28.0
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.0	27.6	28.7
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.8	27.7	25.8
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.7	27.0
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.7	28.0
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.7	28.8
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.3	26.3
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.7	27.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2026年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.8	29.2
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.7	29.2
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.7	29.2
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.8	29.3
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.7	29.2
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	29.3	27.7	29.2
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	29.4	27.7	26.5
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	29.2	27.7	28.2
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	29.4	27.7	27.7
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	29.3	27.7	25.6
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.0	27.7	28.7
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	27.7	26.9
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.7	28.4
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.7	28.1
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.7	26.6
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.7	28.3
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	27.7	22.8
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	27.7	24.0
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.2	27.7	25.0
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.9	27.7	25.9
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	27.7	26.7
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.6	27.6	27.4
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.6	27.9
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.7	28.4
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.6	27.4
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.7	27.2
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.6	27.8
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.7	28.4
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	26.9
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	26.0
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.6	27.6	26.8

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
12/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.8	28.6
12/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.8	28.5
12/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.8	28.6
12/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	27.8	28.7
12/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.7	28.9
12/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.7	28.9
12/7 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.7	28.8
12/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.8	28.7
12/9 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.8	28.7
12/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.7	28.9
12/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.7	29.0
12/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	27.8	28.8
12/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.7	29.1
12/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.7	29.1
12/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.7	28.9
12/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.7	29.0
12/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.7	29.0
12/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.7	29.5
12/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.7	29.1
12/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.6	27.7	28.9
12/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.3	27.8	28.7
12/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.8	28.7
12/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.8	29.0
12/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.7	28.9
12/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	27.8	28.9
12/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.8	28.9
12/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.8	29.1
12/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.7	29.1
12/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.7	29.1
12/30 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.8	29.0
12/31 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.8	29.0

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	28.1	28.4
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	28.0	28.4
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	28.1	28.4
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	28.0	28.5
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	28.0	28.6
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	28.0	28.6
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	28.1	28.5
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	28.0	28.5
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	28.0	28.6
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	28.0	28.4
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	28.0	28.6
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	28.0	28.7
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	27.9	28.6
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.0	28.0	28.5
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	28.0	28.7
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.9	28.7
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	27.9	28.6
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	28.0	28.6
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.9	28.7
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.9	28.7
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.8	28.8
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.9	28.7
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.8	28.7
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.9	28.7
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.9	28.7
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.9	28.7
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.8	28.7
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.9	28.6
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	28.0	28.6
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	27.8	28.7

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.7	28.4
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.5	28.4
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.4	28.3
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.4	28.3
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.3	28.4
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.5	28.3
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	28.3	28.3
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	28.3	28.3
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	28.4	28.3
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	28.3	28.3
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	28.3	28.4
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	28.3	28.4
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	28.2	28.4
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.0	28.4	28.3
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	28.3	28.5
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	28.3	28.4
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	28.2	28.4
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	28.3	28.4
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.9	28.2	28.4
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	28.2	28.5
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	28.2	28.5
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	28.2	28.5
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	28.2	28.5
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	28.1	28.6
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.1	28.5
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.4	28.2	28.4
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	28.2	28.4
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	28.1	28.4
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	28.1	28.5
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	28.0	28.6
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.1	28.6

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.4	30.6	28.5
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	31.4	29.3
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.5	30.8	28.2
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.0	30.3	28.2
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	30.3	28.4
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.3	30.4	28.4
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.6	30.6	28.5
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	30.6	28.3
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	30.2	28.1
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	30.4	28.4
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	30.7	28.5
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.9	30.9	28.6
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	29.0	31.0	28.5
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	29.1	31.1	28.6
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	29.0	30.9	28.4
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.7	30.7	28.3
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.6	30.6	28.4
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.6	30.7	28.3
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	30.4	28.2
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	30.1	28.3
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	29.9	28.3
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	29.8	28.3
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	29.4	28.3
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	29.2	28.3
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.9	28.3
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.8	28.2
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.9	28.3
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	29.0	28.3
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	29.2	28.3
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	29.0	28.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.3
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.3
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.7	28.3
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	29.2	28.4
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.8	30.1	28.7
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.4	30.8	29.1
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.9	30.5	28.5
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.5	30.1	28.4
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.6	28.1
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	29.4	28.3
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	29.1	28.2
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	28.7	28.1
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.6	28.2
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.6	28.3
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	29.0	28.3
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.6	28.1
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.8	28.3
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	29.4	28.3
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	29.5	28.2
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	29.4	28.1
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.9	28.1
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.9	28.2
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	29.7	28.4
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	30.1	28.4
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	29.5	28.2
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.1	30.4	28.8
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	30.1	31.5	30.0
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.8	30.7	28.7
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.3	30.5	28.3
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.3	30.7	28.3
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	30.3	28.1

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.5	28.4	28.2
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.5	28.4	28.2
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.2	28.4	28.2
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.4	28.2
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	28.4	28.2
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	28.4	28.2
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.0	28.4	28.2
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	28.4	28.2
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.2	28.4	28.2
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.0	28.4	28.2
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	28.3	28.3
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	28.3	28.5
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.4	28.4
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	28.4	28.3
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	28.4	28.3
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	28.4	28.2
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.4	28.3
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.4	28.3
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.5	28.3
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.5	28.3
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.5	28.3
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.6	28.3
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.6	28.3
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.6	28.2
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.6	28.2
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.2
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.4
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.3
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.2
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.3
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.6	28.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「－」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.8	27.9	28.6
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.6	27.8	28.6
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.9	28.5
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.7	27.9	28.5
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.9	28.6
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	28.5
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.1	28.0	28.5
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.6	28.1	28.4
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	28.1	28.5
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.4	28.0	28.5
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	28.0	28.5
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.3	28.0	28.4
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	28.0	28.4
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	28.5
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.3	28.1	28.4
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	28.1	28.4
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.5	28.1	28.4
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.4	28.2	28.4
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	28.2	28.4
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.5	28.3	28.4
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	28.3	28.4
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.3	28.3	28.4
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	28.4	28.4
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.3	28.3	28.4
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	28.4	28.4
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.6	28.4	28.4
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	28.4	28.4
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.8	28.4	28.3
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.5	28.3	28.3
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.9	28.4	28.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.7	28.7
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.7	28.6
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.7
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	28.7
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	28.6
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.8	28.6
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.6
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.3	27.8	28.7
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.8	28.6
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.4	27.9	28.6
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.9	28.6
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.9	27.9	28.6
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.6	27.9	28.7
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.9	28.6
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.6	27.9	28.5
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.2	28.0	28.6
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.9	28.5
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.3	27.9	28.7
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.3	27.9	28.6
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.9	28.6
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	28.6
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.9	28.0	28.6
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.9	28.6
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.8	27.9	28.6
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	28.6
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.7	27.9	28.6
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.8	28.6
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	27.9	28.6
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.9	28.6
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	27.9	28.5
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.9	28.6

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2025年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.5	25.7
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.5	27.9
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.5	27.7
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.5	26.7
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.5	25.7
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.5	27.5
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.5	28.1
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.5	27.5
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.6	26.2
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.6	26.3
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.5	27.6	28.2
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.6	28.0
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.6	27.5
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.5	27.0
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.6	26.5
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.6	25.7
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	27.1
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.5	28.7
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.6	28.9
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	28.8
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.9
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	28.8
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	28.8
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.7	28.8
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	28.8
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.6	28.7
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.6	28.7
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.6
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.7	28.8
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.6	28.7

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.7	29.2
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	27.9	29.1
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	28.1	29.1
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	26.1	29.4
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	26.8	29.4
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.1	27.1	29.3
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	29.2	27.1	29.3
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.2	29.5
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	27.2	29.5
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	29.4	27.1	29.4
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.2	27.1	29.4
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.2	29.2
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	27.2	26.8
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	27.3	25.6
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.9	27.2	28.4
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.1	27.2	27.7
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	27.3	25.9
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.4	28.0
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.4	27.0
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.4	25.3
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.4	28.0
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.4	28.2
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.4	26.5
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.4	25.6
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.5	28.2
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.0
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	27.2
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.6	26.4
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	26.3
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.5	28.1
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.5	27.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	26.7	29.5
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	25.7	29.4
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	28.2	29.5
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.8	29.3
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.5	29.5
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.0	29.4
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	25.8	29.5
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	27.8	29.6
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	28.2	29.6
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.6	29.5
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	26.2	29.6
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	28.0	29.6
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	28.5	29.3
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.5	29.5
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	26.5	29.4
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	26.9	29.3
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	28.3	29.2
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	28.1	29.4
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	26.7	29.5
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.6	27.3	29.6
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.6	28.7	29.5
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	27.3	29.5
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.6	26.3	29.6
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.6	27.0	29.6
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	28.3	29.6
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	26.8	29.4
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	25.7	29.4
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.9	29.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2025年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.3	29.2
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.3	29.3
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.3	29.4
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	27.4	29.5
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	27.3	29.6
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.3	29.4
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.7	29.4
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	28.6	29.3
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.3	29.3
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	26.2	29.4
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	27.5	29.4
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	28.2	29.4
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	27.7	29.4
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	26.4	29.4
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.6	27.8	29.2
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.6	28.6	29.5
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	27.5	29.4
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.5	26.0	29.5
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.4	28.0	29.5
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	28.2	29.3
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.2	29.3
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	26.1	29.3
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.9	29.3
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	28.5	29.2
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	26.2	29.2
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	28.3	29.3
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.7	29.3
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	26.5	29.3
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	25.6	29.3
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	28.0	29.3
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.9	29.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
12/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.8	27.5	28.9
12/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.7	27.5	29.0
12/3 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.5	27.5	28.9
12/4 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.5	28.8
12/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.5	28.9
12/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.5	28.9
12/7 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.5	29.0
12/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.4	29.1
12/9 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.4	29.2
12/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.4	29.1
12/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	27.4	29.1
12/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.4	29.2
12/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.3	29.2
12/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.4	29.2
12/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.4	29.3
12/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.3	29.2
12/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.4	29.2
12/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.4	29.3
12/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.4	29.4
12/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.4	29.5
12/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.3	29.2
12/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.3	29.1
12/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.4	29.4
12/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.3	29.4
12/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.3	29.4
12/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.3	29.2
12/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.0	27.3	29.2
12/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.3	29.3
12/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.3	29.5
12/30 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.3	29.4
12/31 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.3	29.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.6	28.6
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	27.6	28.5
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.7	28.6
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.6	28.7
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	27.5	28.6
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.5	28.7
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.5	28.8
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.5	28.8
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.5	28.8
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.4	28.7
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	27.5	28.7
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	27.5	28.7
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	27.5	28.6
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.5	28.7
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	27.5	28.6
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.5	28.6
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	27.5	28.6
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.2	27.5	28.6
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.5	28.8
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.5	28.9
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.4	28.9
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.5	28.8
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	27.5	28.8
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.7	27.5	28.9
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.5	29.0
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.4	28.9
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.5	28.8
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.5	28.7
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.5	28.0	28.8
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.6	28.9

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.5
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	28.5
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	28.4
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.6
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	28.5
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.5
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.5
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	28.5
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.7	28.6
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.6	28.6
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.6	28.6
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.7	28.6
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.6	28.6
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.7	28.5
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.7	28.6
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.7	28.5
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.8	28.5
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.4
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	28.5
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.8	28.5
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.6	28.6
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.6	28.5
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.9	27.7	28.5
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.8	27.6	28.4
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.7	28.6
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.6	28.5
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.7	28.5
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.7	28.5
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.6	28.6
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.6	28.6
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.6	28.6

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.4
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	27.9	28.4
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.4
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.9	28.5
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.0	28.5
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.7	28.6
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.5	29.7	28.6
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.1	30.4	28.7
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.2	30.6	28.9
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.0	30.5	28.7
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	30.8	29.0
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.2	30.6	28.7
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.1	30.5	28.6
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.5	30.8	28.9
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.4	30.7	29.0
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.5	30.9	29.1
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.9	30.2	28.8
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	29.0	30.4	28.7
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.4	30.7	29.1
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	30.6	29.1
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.1	30.4	28.8
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.4	29.5	28.4
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.7	28.4
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	28.0	28.6
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.9	28.5
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	28.5
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.6
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	28.5
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	28.5
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	28.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	29.6	28.4
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.5	30.5	28.8
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.8	30.9	29.1
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.8	30.0	28.2
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.9	29.2	28.2
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.7	28.2
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.9	28.3
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.3	29.4	28.4
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.6	30.0	28.5
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.3	30.6	28.7
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	30.7	28.7
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.5	30.9	28.9
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.8	31.3	29.4
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.5	31.0	28.9
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.9	30.4	28.4
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.0	30.5	28.5
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.2	30.7	28.6
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.5	31.0	28.9
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.9	31.4	29.3
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	30.4	31.9	29.8
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	30.5	30.8	32.2	30.2
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	30.5	30.7	32.3	30.4
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	30.5	30.3	31.9	30.0
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.3	29.9	28.4
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.4	28.4
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.4
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.5	28.4
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.2	28.3
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.0	28.4
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	27.9	28.5
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	27.9	28.5

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.8	27.3
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	27.7	26.3
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.7	28.7
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.8	27.0
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	27.7	26.6
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	27.8	26.6
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.6	27.8	26.6
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	28.0	26.8
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	28.0	26.6
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.5	27.9	26.7
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.9	27.9
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.9	28.3
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	28.5
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	28.4
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	28.5
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	28.5
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	28.4
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.9	28.5
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	28.5
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.8	28.4
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.0	28.5
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.8	28.5
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	29.0	28.3
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.1	28.3
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	28.0	28.3
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	27.9	28.5
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.0	28.4
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	28.5
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.5	28.3
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	29.0	28.2
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	29.0	28.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.6	28.9
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.5	26.5
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.6	28.4
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.6	26.4
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.8
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.5	27.0
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	26.5
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	28.7
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	27.5
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	26.8
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.6	26.3
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.7	28.1
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.7	26.1
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.8	28.7
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.8	26.4
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.8	28.3
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.7	27.1
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.7	26.8
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	26.5
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.8	26.5
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	26.5
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	26.2
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.8	28.7
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.7	27.0
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.8	26.7
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.7	27.7	28.2
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.7	26.8
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.8	26.4
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.8	28.8
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.8	27.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.6	28.0
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.5	28.4
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.4	26.8
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.4	27.2
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.5	28.4
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.5	28.1
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	27.4
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.5	27.7
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	26.9
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.4	27.5	29.1
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.3	27.4	27.0
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.1	27.5	27.3
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.5	27.7
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.5	26.9
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.5	28.9
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.5	26.2
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.6	28.0
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.5	28.6
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.5	26.5
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.5	27.8
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.5	27.5
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.5	27.2
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.5	29.1
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	26.7
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.6	28.8
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.5	26.7
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.6	27.6
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.5	28.2
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.5	27.3
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.5	27.8
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.6	27.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2024年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	29.0
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.4	29.0
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.0
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.4	29.0
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.4	29.0
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.3	29.0
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	29.0
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	28.9
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.4	28.8
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.4	26.2
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	28.7
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.3	28.0
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.4	26.3
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.4	28.3
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	28.6
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	27.2
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	27.5
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	26.9
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	27.3
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	28.8
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	27.7
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	26.8
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	28.7
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	28.2
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	26.5
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	28.1
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.4	29.0
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.5	26.2
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.5	28.9
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.5	27.0

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.3
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.3
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.4
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.3
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.4
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.3	29.5
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.5
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.5
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.3	29.5
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.5
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.5
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.2	29.3
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.4
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.4
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.3	29.3
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.1
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.2
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.1
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.3
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.2
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	27.3	29.4
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.2	29.4
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.4
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.3	29.4
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.3	29.2
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.3	29.2
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.3	29.3
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.3
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.3	29.2
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.3	29.1
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.3	29.1

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.2	29.3
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	26.7
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.2	26.2
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.2	28.1
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.2	28.1
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	24.0	29.4	27.2	27.1
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	24.0	29.4	27.3	25.9
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	24.0	29.3	27.3	27.6
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	24.0	29.3	27.3	28.2
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	29.3	27.3	27.2
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.1	27.2	26.4
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	26.4
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.2	27.2	28.4
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.9	27.2	27.4
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.6	27.2	26.4
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.5	27.3	26.7
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.3	27.3
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.3	29.1
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.3	29.2
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.3	29.0
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.4	29.0
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.4	29.2
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.5
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.4	29.5
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.5
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.4
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.4
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.5	29.4
2/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2024年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.2
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.3
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.2	29.2
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.4	29.2
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.3
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.3	29.2
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.1
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.3
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.3	29.4
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.2
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	32.3	27.3	29.4
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	36.5	27.2	29.4
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	38.6	27.2	29.3
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	30.0	27.3	29.4
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.2	29.2
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.2	29.5
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.2	29.5
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.2	29.3
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.3	29.3
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.4
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.4
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.3
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.3	29.2
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.3	29.4
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.2	29.4
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.2	29.4
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.2	29.4
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.5
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.2	29.4
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.2	29.4
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.2	29.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
12/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.4	29.1
12/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.9	27.4	29.1
12/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.0	27.4	29.2
12/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.3	27.3	29.1
12/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.4	27.4	29.0
12/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.5	27.4	29.0
12/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.9	27.4	29.0
12/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.4	28.9
12/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.0	27.4	28.9
12/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.2	27.5	28.9
12/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.4	28.9
12/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.6	27.4	28.9
12/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.5	29.0
12/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.9	27.4	29.1
12/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.4	29.1
12/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.7	27.4	29.1
12/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.5	29.0
12/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.9	27.4	29.2
12/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.3	29.3
12/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.3	29.2
12/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.3
12/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.2	29.5
12/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.3	29.5
12/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.2	29.5
12/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.3	29.3
12/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.3	29.3
12/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.2	29.2
12/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.2	29.3
12/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.2	29.3
12/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.9	27.3	29.3
12/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.3	29.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	28.6
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.9	28.6
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	27.6	28.6
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	27.7	28.6
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	27.6	28.5
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	27.6	28.6
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	27.7	28.5
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	27.7	28.5
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.6	28.6
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.6	28.7
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.6	28.5
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	28.7
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.8	27.6	28.9
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	28.7	27.5	28.9
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.5	28.9
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.6	27.5	28.9
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.4	27.6	28.7
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.6	28.8
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.8
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.5	28.7
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.6	28.9
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.4	28.8
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	27.5	28.8
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.2	27.5	28.7
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.1	27.4	28.8
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	27.4	29.0
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.4	28.9
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	25.7	27.4	28.9
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.0	27.4	28.8
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	26.4	27.5	29.0

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	29.4	28.3
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.3	29.2	28.3
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	29.0	28.3
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.7	28.4
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.4	28.3
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	28.3
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.8	28.3
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	28.3
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	28.3
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.4
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.6
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.7
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.8	28.6
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.8	28.6
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.6
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.8	28.7
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.7
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	28.6
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.7
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.6
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.6
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.7	28.7
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.7	28.7
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	27.7	28.7
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	27.7	28.6
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.7	28.2
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.6	28.3
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.7	28.6
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.7	28.6
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.6
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.6

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.9	29.6	28.5
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	28.6	28.0
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.1
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.2
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	28.2
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.5	28.3
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.5	29.0	28.4
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.1	29.7	28.6
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	29.9	28.5
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	30.0	28.4
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.7	29.5	28.2
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.9	29.7	28.3
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.2	29.4	28.1
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.3	29.0	28.1
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.2	29.0	28.2
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.4	29.1	28.3
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.8	29.7	28.4
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	30.3	28.7
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.7	30.7	28.9
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.5	30.4	28.6
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.5	30.5	28.6
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.4	30.5	28.7
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.3	30.2	28.5
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.7	29.6	28.2
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	29.0	28.2
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.7	28.3
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.9	28.3
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.8	28.3
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	29.2	28.3
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	29.4	28.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.9	28.2
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	29.2	28.3
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	29.5	28.3
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.9	28.1
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.2
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.4	28.2
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.5	28.1
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.1
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.2
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.2
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.2
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.3
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	28.2
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.5	28.3
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	29.2	28.3
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.8	29.5	28.3
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.6	29.4	28.2
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.3	28.1
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.2
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.2
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.2
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	28.2
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	28.8	28.3
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	28.8	28.1
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.0
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	28.1
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	28.2
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.2
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.1
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	28.3
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.9	29.5	28.7

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.3
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.2
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.3
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.3
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	28.4
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.3
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	28.2
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.0	28.2
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.9	28.3
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.0	28.3
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	28.3
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	28.2
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.0	28.2
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	28.2
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	28.3
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	28.2
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.0	28.2
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	28.2
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.0	28.1
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	28.2
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.3
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.3
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.6	28.3
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	29.2	28.3
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.6	28.1
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	28.3
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	28.3
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.3	28.4
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.5	29.9	28.4
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	29.2	28.1
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.4	28.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	28.5
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	28.4
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.8	28.4
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.4
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	28.3
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.8	28.3
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.8	28.4
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.3
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.4
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.4
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.3
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.8	28.3
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.4
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.4
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.4
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.4
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.3
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.9	28.2
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.3
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	28.4
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.4
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.3
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.4
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.4
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.3
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.3
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.9	28.3
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	28.3
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	28.3
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	28.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.5	28.4
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.4
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.5	28.3
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.5	28.4
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	28.4
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	28.4
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.6
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.5	28.6
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	28.5
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.5	28.4
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.5
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.4
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.6	28.5
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.4
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.6	28.3
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.4
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.6	28.5
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.6	28.4
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.4
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.6	28.5
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.5	28.5
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.4
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.6	28.4
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.3
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.4
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.4
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2023年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	28.6
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.7
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.6	28.8
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.6	28.8
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.7
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.6	28.5
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.7	28.5
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.7	28.5
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.6	28.7
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.5	28.7
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.4	28.6
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	28.5
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.5	28.4
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.5	28.6
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.6	28.6
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.6
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.6	28.4
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.5	28.4
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	28.5
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.4	28.5
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.6
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.5	28.4
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	28.5
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.5	28.5
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.5	28.4
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.6	28.5

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.4	29.1
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.5	28.9
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	29.1
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	29.1
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.4	29.1
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.5	29.2
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.5	29.1
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.4	28.9
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.4	28.8
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.8
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.8
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.4	28.9
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	28.7
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.5	28.8
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.4	28.9
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.4	28.9
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.4	28.8
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.5	28.9
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.5	29.0
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.4	29.0
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.4	28.8
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.4	28.7
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	28.7
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.5	28.6
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	28.7
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.5	28.9
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.5	28.8
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.5	28.8
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.5	28.9
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.5	28.8
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	28.8

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.5	25.6	29.5
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	28.5	29.4
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.0	25.8	29.4
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.0	27.1	29.5
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.4	29.4
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.5	29.3
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	28.5	29.2
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	29.3	29.1
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	29.5	29.3
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	29.6	29.4
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.8	28.3	29.5
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.6	29.3
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.5	29.2
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.5	29.3
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.5	29.4
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.6	29.5
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.6	27.5	29.5
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.4	29.4
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.5	29.1
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.5	29.1
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.5	29.3
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.7	27.5	29.4
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.7	27.4	29.4
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.4	29.3
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.5	29.2
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.5	29.3
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.4	29.3
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.4	29.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2023年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.6	29.2
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	29.2
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.6	29.3
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.6	29.2
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.8	27.6	29.3
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.3	27.6	29.4
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.5	29.3
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.1	27.6	29.2
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.5	29.2
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.9	27.6	29.1
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	29.3
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	26.5	29.1
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	28.0	29.0
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.4	28.9
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.5	28.6	28.8
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	28.0	29.0
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.3	27.5	29.2
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	26.2	29.2
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	29.1
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.0	28.3	29.2
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	28.1	29.1
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.0	26.6	29.3
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.2	29.4
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	28.8	29.2
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.5	27.2	29.4
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	25.5	29.6
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.0	28.3	29.5
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	27.6	29.5
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	26.1	29.6
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.0	28.0	29.6
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.2	29.5

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
12/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.8	28.7
12/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.8	27.2
12/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.8	26.8
12/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.7	28.7
12/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.8	27.3
12/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.7	26.1
12/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.8	28.0
12/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.8	28.3
12/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.8	27.1
12/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.7	26.7
12/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.7	28.5
12/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.8	28.0
12/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.7	26.7
12/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.7	27.2
12/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.7	28.4
12/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.7	27.4
12/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.7	26.3
12/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	28.0
12/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.7	28.4
12/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.6	26.9
12/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.5	26.9
12/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	28.7
12/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.6	27.7
12/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	26.9
12/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	28.7
12/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.6	29.3
12/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.6	29.2
12/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.6	29.2
12/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.6	29.1
12/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.7	29.2
12/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.6	29.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.9	28.7
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.9	28.7
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.6	27.9	28.6
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	27.9	28.6
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.7
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.7
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.9	28.7
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.9	28.6
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	28.3	28.7
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	28.0	28.7
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.9	28.6
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.9	28.6
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	28.6
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	28.0	28.6
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.9	28.6
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.9	28.7
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.9	28.7
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.5	27.8	28.7
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.8	28.6
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.4	27.8	28.7
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.9	28.6
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.8	28.7
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.7
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.6
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	28.7
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.8	28.6
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.8	28.5
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	28.7
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.7	26.1
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.7	28.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.5
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.6
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	28.6
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.5
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.1	28.4
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	28.6
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	28.7
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	28.8
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.9	28.7
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	27.9	28.7
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.0	28.6
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.0	28.6
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	27.9	28.6
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.0	28.6
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.5	27.9	28.7
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.5	27.9	28.6
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.5	28.0	28.6
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.5	28.0	28.6
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.8	27.9	28.7
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.8	27.9	28.7
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	27.9	28.7
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.6	27.9	28.6
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	27.9	28.6
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	28.6
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.7
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.9	27.9	28.8
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.9	27.9	28.8
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	28.0	27.9	28.7
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.9	28.7
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.9	28.7
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.8	27.9	28.7

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.3	55.2
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.3	51.3
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	30.4
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	29.0
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.3	28.8
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.3	28.7
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.5
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.5
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.7
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.4	28.6
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.7	28.6
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.9	28.6
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.7	28.6
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.4	28.4
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.2	28.4
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.2	28.4
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	28.4
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.5
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	28.6
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.5
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.6
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.5
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.6
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.6
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.6
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.5
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.6

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	54.5	28.5
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	55.8	28.6
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	56.8	28.5
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	57.7	28.5
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	58.0	28.6
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	58.4	28.6
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	58.8	28.7
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	59.0	28.4
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	59.5	28.4
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	59.8	28.5
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	60.2	28.4
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	60.3	28.4
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	60.4	28.5
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	60.5	28.6
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	60.6	28.5
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	42.2	28.6
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	31.3	28.4
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	29.2	28.5
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	28.5
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.6	31.6
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.5	35.2
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.4	38.5
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.4	41.5
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.4	44.1
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.4	46.4
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.3	48.3
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.3	50.0
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.5	51.5
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.3	52.6
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	53.6
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.4	54.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	28.2	28.5
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.3	28.6
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.6
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.6
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.6
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	28.2	28.6
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.6	28.1	28.6
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	28.1	28.6
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	35.5	27.6	28.1	28.6
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	40.0	27.6	28.2	28.5
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	38.0	27.5	28.2	28.7
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.7
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.7
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	28.7
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.5
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.5
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.6
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.2	28.4
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	31.5	28.5
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	35.4	28.4
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	38.9	28.6
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	42.1	28.6
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	45.0	28.6
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	47.5	28.4
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	49.7	28.5
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	51.6	28.5
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	53.1	28.5

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	27.9	28.8
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	27.9	28.7
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	27.9	28.7
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	27.9	28.8
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	27.9	28.8
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.9	28.8
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	27.9	28.9
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	27.9	28.8
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	27.9	28.9
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.9	28.9
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.1	27.9	28.8
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	28.0	28.7
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.8
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.8
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.9	28.8
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.8
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	28.7
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.0	28.7
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	28.8
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	28.7
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	28.7
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	28.7
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.1	28.7
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.7
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.7
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	28.6
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.2	28.6
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	27.5	28.2	28.6
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.5	28.2	28.6

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.7	28.8
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.3	27.7	28.8
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.7	28.8
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.8	28.8
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.6
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.6
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.6
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.8	28.6
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.8	28.7
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.7
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	28.7
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.8	28.6
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.6
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.9	28.7
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.6
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.6
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	28.7
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	28.6
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.5
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.8	28.5
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.5
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	28.5
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.6
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.6
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.5
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	28.5
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.9	28.5
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.6	27.9	28.6
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.5
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.1	27.9	28.4
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	27.9	28.9

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2022年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	26.1	29.1
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	28.8	29.2
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.9	27.1	29.2
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	25.6	29.0
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.0	29.1
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.5	29.1
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.6	29.1
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.6	29.1
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.6	29.1
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.7	28.9
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.7	28.8
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.8
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.8
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.9
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.7	28.9
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.7	29.0
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.7	29.0
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.7	28.9
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.7	28.9
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.7	29.0
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.7	28.9
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.7	28.8
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.8
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	28.7
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.7
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	28.6
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	28.5
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.9	28.7
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.8	28.7
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	28.8

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.6	29.4
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.5	31.8
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.6	34.6
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.5	36.8
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.5	38.8
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.6	40.6
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.6	42.0
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.6	43.3
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.5	44.4
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.6	45.4
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.1	27.6	46.2
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.6	32.1
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.6	29.5
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.6	29.3
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.6	29.3
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.6	29.1
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.9	28.7	27.7	29.2
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	28.5	29.1
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	25.8	29.2
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.8	29.1
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	28.6	29.2
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.3	29.2
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	25.6	29.4
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	29.0	29.3
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	26.9	29.3
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	26.3	29.1
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.9	29.1
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.4	29.1
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	25.6	29.1
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	28.8	29.0
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	26.8	29.0

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

・3/2～3/12にかけて4号炉の使用済燃料プール水温度が上昇しておりますが、これは3/1に開始した「使用済燃料プール冷却停止時における温度上昇確認」によるものです。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	29.3
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	29.3
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	29.2
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.5	29.3
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.5	29.3
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.4	29.4
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.5	29.4
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.4	29.3
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.4	29.3
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	29.3
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	29.3
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	29.3
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.5	29.2
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.4	29.3
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.4	29.3
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.5	29.3
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.5	29.3
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.5	29.3
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.7	27.5	29.3
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.5	29.3
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.6	27.5	29.3
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.5	29.4
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.4	29.5
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.4	29.4
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.4	29.4
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.5	29.3
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.5	29.1
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.5	29.2

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2022年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.5	29.3
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.5	29.3
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.4	29.2
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	27.5	29.2
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	27.5	29.3
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	29.7	29.4
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	32.7	26.1
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.5	35.4	27.7
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.3	37.6	25.8
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	39.8	28.7
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	41.5	27.7
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	32.6	26.4
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	28.4	27.6
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.8	28.3
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.6	27.0
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.6	26.2
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.5	28.5
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	27.5
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.5	26.1
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.5	27.8
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.5	28.6
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	27.5	27.2
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.5	25.3
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.5	28.7
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.5	26.8
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	26.8
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.6	28.2
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.5	29.3
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.5	29.3
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.5	29.2
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.5	29.3

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

・1/6～1/11にかけて3号炉の使用済燃料プール水温度が上昇しておりますが、これは1/5に開始した「使用済燃料プール冷却停止時における温度上昇確認」によるものです。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
12/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	28.7
12/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.7
12/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.8
12/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.8
12/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.8	28.8
12/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.6	28.9
12/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.7	28.8
12/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.8	28.8
12/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.7	28.9
12/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.7	28.8
12/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.7	28.9
12/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.7	28.8
12/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	28.7
12/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.7	28.9
12/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.7	28.9
12/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.7	29.0
12/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	28.8
12/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.7	28.9
12/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.6	29.1
12/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.6	29.0
12/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.6	28.9
12/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.6	28.9
12/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.6	29.0
12/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.7	29.1
12/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.8	27.6	28.9
12/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.6	29.1
12/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.5	29.3
12/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.5	29.3
12/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.4	27.5	29.3
12/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.1	27.5	29.1
12/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	29.2	27.5	29.1

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.5
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.9	28.5
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.0	28.5
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	28.5
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.0	28.6
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.6
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.6
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	28.0	28.6
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.0	28.6
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.0	28.5
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	28.5
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	28.6
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.5
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	28.6
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.6
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.6
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.6
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.9	28.7
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.5
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.6
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.9	28.6
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.7
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.8	28.6
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.6
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.9	28.7
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	28.7
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.8	28.8
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.8	28.8
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.8	28.9
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.7	28.9

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.4
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.5
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.4
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.4
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.4
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	28.4
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.5
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	28.1	28.4
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.1	28.4
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.5
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.5
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	28.4
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.5
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.1	28.6
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.0	28.5
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	28.5
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.1	28.6
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.0	28.6
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	28.6
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.9	28.6
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	28.6
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.0	28.6
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.9	27.0
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.9	28.6
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	27.5
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.9	27.2
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.3
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.9	26.5
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.9	28.0
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.9	28.1
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.9	28.5

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号炉の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉	1号炉	2号炉	3号炉	4号炉
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.3	28.4
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.3	28.5
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.2	28.5
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.2	28.5
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.2	28.5
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.5
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.1	28.6
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.6
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	31.4	28.1	28.5
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.1	35.7	28.2	28.5
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	39.3	28.2	28.5
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	42.6	28.2	28.5
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	45.4	28.2	28.4
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	47.7	28.1	28.4
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	49.6	28.1	28.5
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	32.9	28.1	28.5
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.1	28.5
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.4
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.4
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.4
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	28.4
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	28.4
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	31.3	28.2	28.4
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	35.5	28.1	28.4
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	39.2	28.2	28.4
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	42.4	28.1	28.5
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	45.2	28.1	28.5
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	34.6	28.1	28.5
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.1	28.5
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	28.4

・1～4号炉の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

※2号炉使用済燃料プール水温度は、使用済燃料プール冷却停止時における温度上昇確認に伴い、
9月9日～9月16日および9月23日～9月28日までの間、上昇しております。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.2	27.2
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.8	30.2	27.5
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.2	30.2	26.8
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.2	30.3	26.9
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.2	30.3	26.9
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.2	30.3	27.0
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.2	30.3	26.9
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.3	30.3	26.9
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.2	30.3	27.0
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.3	30.3	27.1
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.2	30.3	26.8
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.3	27.0
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	30.2	27.1
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.1
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.1
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.2
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.2
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.2
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	29.5	26.8
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.3	28.8	26.6
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.4	28.4	27.0
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.5	28.4	28.1
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.7	28.5	28.9
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.6	28.6	29.4
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	28.6	29.5
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	28.5	29.6
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.4	29.5
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.4	28.6
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.4	28.5
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.5	28.4
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.4	28.3

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.1
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.0
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.0
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.2	27.1
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.1	27.1
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	30.2	26.9
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.0
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.0
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.2	27.1
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.0
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.1
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.0
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	26.9
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.1
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.2	27.1
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.0
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	30.2	26.9
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	30.2	26.9
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.3	30.2	26.9
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.3	30.2	27.0
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	30.2	26.9
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.3	30.2	27.0
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	30.3	27.0
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.1
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.0	27.1
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.3	27.1
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.1
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.0
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.2	27.1
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.2
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.4	30.3	27.0

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.2	27.1
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.2	27.1
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	27.0
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.0
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.1
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.1
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.1
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	27.1
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	27.1
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.4	27.1
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.4	28.4	27.1
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.7	28.9	27.0
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.7	28.9	27.0
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.7	29.0	27.0
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.7	29.2	27.1
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.8	29.7	27.1
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.7	30.0	27.1
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.7	30.1	27.1
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	27.6	30.1	27.1
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.0
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.1	27.0
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.0
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.1
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.1	27.1
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.1	27.1
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.0
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.1	27.0
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.5	30.1	27.1
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.6	30.2	27.1
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	27.7	30.1	27.0

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.0	27.2
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.0	27.2
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.0	27.2
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	27.9	27.2
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.0	27.2
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.0	27.2
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.0	27.1
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.0	27.1
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.0	27.1
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.0	27.1
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.0	27.1
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.0	27.1
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.0	27.2
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.0	27.1
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.1	27.2
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.0	27.1
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.1	27.1
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.2	27.2
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.1	27.2
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.1	27.2
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.2	27.1
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.1	27.2
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.1	27.2
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.1	27.1
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.1	27.0
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.1	27.1
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.1	27.0
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.1	27.1
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.1	27.1
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.2	27.1
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.2	27.1

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2021年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.1	27.4
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	27.9	27.3
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	27.9	27.3
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	27.9	27.3
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	28.0	27.2
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	27.9	27.4
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	27.9	27.5
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	27.9	27.4
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	27.4
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	27.6
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.8	27.5
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.8	27.4
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	27.9	27.3
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	27.9	27.3
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.9	27.3
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.9	27.4
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	27.9	27.2
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	27.9	27.3
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	27.9	27.3
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	27.9	27.2
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	27.9	27.2
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	27.9	27.2
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	27.3
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	27.4
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	27.9	27.2
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	27.2
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.9	27.4
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	27.9	27.3
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.0	27.2
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.0	27.3

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.7	27.7
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	28.9	27.8
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	29.6	27.6
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	28.4	27.7
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.1	27.9	27..6
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.9	27.8	27.5
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	27.9	27.5
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.8	27.7
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.1	27.8	27.7
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	28.9	27.6
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	29.4	27.6
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.9	29.5	27.6
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.1	29.6	27.6
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	29.7	27.5
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.8	29.7	27.5
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	29.7	27.5
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	29.8	27.4
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	29.8	27.5
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	29.7	27.6
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	29.8	27.6
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	29.8	27.6
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	29.9	27.5
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	29.8	27.5
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	29.8	27.5
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	29.8	27.4
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	29.9	27.4
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	29.9	27.5
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	29.9	27.4
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	29.9	27.3
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	30.0	27.3
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.7	27.3

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.6	27.8
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	27.6	27.7
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	27.6	27.6
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	27.6	27.8
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.7	27.7	27.8
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	27.6	27.7
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	27.6	27.6
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	27.6	27.6
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	27.7	27.8
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.6	27.6	27.7
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	27.6	27.6
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	27.6	27.7
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	27.6	27.6
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	27.6	27.6
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	27.8	27.6
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	27.8	27.5
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	27.8	27.6
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.8	27.8
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.8	27.8
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.3	27.8	27.8
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.8	27.6
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.8	27.5
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.6	27.8	27.4
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.1	27.9	27.6
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	27.8
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.6	27.8	27.7
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.1	27.8	27.7
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.8	27.8

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2021年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.8	27.8
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.8	27.8
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.8	27.8
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.7	27.9
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.7	27.7
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.8	27.9
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	27.8
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	26.4	27.9
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	28.1	27.9
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	28.3	28.0
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	26.4	28.0
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	28.5	27.9
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.4	27.9
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	25.9	27.7
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	27.6	27.8
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.5	27.7
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.6	28.1	26.6	27.7
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.1	27.8
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	25.1	27.8
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	28.9	27.9
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	26.3	27.9
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.0	27.9
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.1	27.7
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	26.2	27.7
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	28.4	27.8
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.8	27.7
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	25.8	27.7
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.0	27.6
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.5	27.6
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	27.8
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.9	27.9

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
12/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.0	27.3
12/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.0	27.3
12/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.0	27.4
12/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.9	27.5
12/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	27.5
12/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.9	27.5
12/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	27.4
12/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	27.3
12/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.9	27.4
12/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.9	27.5
12/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.7	28.6	27.9	27.4
12/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.9	27.3
12/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.9	27.4
12/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.9	27.5
12/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.8	27.6
12/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.8	27.7
12/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.8	27.8
12/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.8	27.7
12/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.7	27.6
12/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.3	27.7	27.7
12/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.8	27.8
12/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.7	27.7
12/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.7	27.6
12/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.8	27.5
12/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.7	27.8	27.5
12/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.8	27.6
12/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.8	27.6
12/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.7	27.5
12/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.9	27.7	27.5
12/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.8	27.8	27.4
12/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	27.7	27.6

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	27.1
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	28.4
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	26.7
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	28.4
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	26.1
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	28.5
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.4	28.0	27.5
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	27.1
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.0	28.2
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	26.4
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.9	28.9
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	26.1
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.0	28.2
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	27.7
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	26.3
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	29.1
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	26.6
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	27.4
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.0	27.4
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.0	26.5
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	27.0
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	27.2
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	27.0
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	27.1
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.0	27.2
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.2
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.0	27.2
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.1	27.3
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.3
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.2

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	27.4
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	27.4
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	27.3
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	27.3
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	27.2
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	26.9
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.1	26.7
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	26.6
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	26.4
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	27.4
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	27.7
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	26.5
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.2	27.5
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.2	28.0
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.1	27.1
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	26.4
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.0
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	26.7
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	28.8
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	26.5
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.5
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	26.3
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.1	28.6
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.1	26.4
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.6
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.0	26.5
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	28.8
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	26.8
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	28.0
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.1	27.2
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.0	27.7

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.6	28.4	27.2
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.6	28.6	27.3
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	29.6	27.6
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.7	30.2	28.0
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.1	29.7	27.3
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.4	29.9	27.5
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.1	30.5	28.2
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.4	30.2	27.8
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.7	27.1
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.5	27.2
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	28.6	27.2
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	29.4	27.4
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.2	29.5	27.0
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	29.2	27.3
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	29.0	27.3
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	29.0	27.4
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.9	27.3
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.7	27.2
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.9	27.1
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.8	27.2
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.4	27.2
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.3	27.2
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.3	27.3
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.3	27.2
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	27.2
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	27.3
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	27.3
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	27.4
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	27.3
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	27.4

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.3	26.9
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.3	26.9
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.3	27.0
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.0	28.2	26.8
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.2	26.8
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.2	26.8
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	26.8
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	26.8
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	26.9
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.3	26.8
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.3	26.8
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.4	26.8
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.4	26.8
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.4	26.9
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.4	26.9
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.3	26.7
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.3	26.8
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.4	26.8
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	28.4	26.9
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.4	28.4	26.6
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.4	26.8
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	28.4	26.9
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	29.2	27.1
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.5	29.8	27.5
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.2	30.4	27.9
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.5	30.7	28.3
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	29.7	31.1	28.7
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	30.0	30.0	31.5	29.1
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	29.6	27.1
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.6	27.1
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.4	28.5	27.2

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.2	27.4
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	27.8
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.2	27.5
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.6
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.6
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.5
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.2	27.6
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	27.5
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.3	27.5
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.3	27.4
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.3	27.5
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.3	27.4
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.6
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.6
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.6
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	28.2	27.6
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.1
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.1
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.1
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	27.0
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.0
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	26.9
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.2	26.9
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.3	27.0
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.3	27.0
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.3	26.9
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	27.0
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	26.9
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.3	27.0
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.3	26.9
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	26.9

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.0	27.5
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.0	27.4
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.0	27.5
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.5
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	27.5
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	27.5
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.6	27.5
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.3	27.6
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	27.3	27.5
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	27.3	27.5
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	27.6	27.4
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	27.9	27.5
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	27.5
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	27.5
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	27.5
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	27.5	28.2	27.4
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.5	28.2	27.4
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	27.6
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	28.2	27.5
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.2	27.6
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.2	27.6
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.2	27.6
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.1	27.6
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	27.6
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.6
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.6
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.2	27.7
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.2	27.5
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	27.5
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.2	27.5

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.8	27.7
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.8	27.7
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.9	27.6
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.9	27.6
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.9	27.6
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.8	27.7
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.8	27.7
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.8	27.7
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.8	27.6
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	27.6
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	27.6
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.9	27.6
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.9	27.6
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.8	27.6
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.8	27.6
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.9	27.5
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.9	27.5
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.9	27.6
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	27.9	27.6
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	27.7
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.8	27.8
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.9	27.7
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.9	27.7
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	27.9	27.6
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	27.5
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.0	27.5
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.9	27.6
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.5
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.5
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	27.9	27.5
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.0	27.5

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2020年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	25.8
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	28.5
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	28.0
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	28.1
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	27.2
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	25.6
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	27.9
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	28.0
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	27.3
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	26.3
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.7	26.5
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.7	28.1
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.1	27.7	27.9
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.7	27.0
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.2	27.7	25.5
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	28.3
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.7	28.2
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	27.1
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	26.3
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.7	26.4
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.8	28.3
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.8	27.9
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	26.7
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	27.7	27.6
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.7	27.9
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	27.8
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	27.7	27.8
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.7	27.9
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.8	27.8
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.7	27.7

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	26.5	27.7	26.6
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	25.0	26.4	27.6	26.5
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	25.0	25.7	27.6	26.6
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.5	27.7	26.5
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.5	27.7	26.5
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.5	27.7	26.5
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.4	27.7	26.6
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.5	27.7	26.6
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.4	27.7	26.5
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.2	27.7	26.5
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.0	27.7	26.4
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	25.5	25.1	27.8	26.4
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.0	27.8	26.4
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.1	27.8	26.4
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.6	27.8	26.6
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.5	27.7	26.5
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.7	27.7	26.5
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.5	27.7	26.5
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	27.1	27.7	26.4
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.1	27.8	26.4
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.2	27.8	26.4
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.1	27.8	26.3
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	27.2	27.8	26.3
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.0	28.0	27.8	26.4
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	27.8	26.3
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	27.8	26.4
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	27.7	26.3
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.9	27.7	26.2
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	27.7	26.4
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.8	26.6
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	27.7	27.3

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	26.8	28.8
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	27.3	28.8
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	28.5	28.8
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.4	28.6
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	25.9	28.6
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	28.2	28.1
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.7	28.5	28.5
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.5	26.2	28.4
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.3	28.5
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.5	28.6
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.7	27.5	28.5
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.6	27.5	28.4
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	27.5	28.3
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.2	27.6	28.3
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	27.6	28.2
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	27.7	28.2
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.6	28.2
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.7	28.3
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.6	28.3
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	26.5	29.3	28.5	28.2
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	26.1	29.3	28.1	28.2
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.5	27.7	28.2
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.1	27.6	28.1
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.2	27.6	28.2
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	28.0	27.6	28.2
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	27.5	27.6	28.0
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	27.6	27.6	26.8
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.9	27.6	26.7
2/29 06:00	ー	ー	ー	ー	26.0	26.6	27.6	26.6

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2020年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.9	28.8
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	27.9	28.8
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.8	28.8
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.9	28.8
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	27.8	28.8
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.9	27.8	28.9
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.1	25.6	28.8
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	27.9	28.9
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	28.6	28.7
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	28.0	28.7
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	27.1	28.8
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	26.5	28.7
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.4	28.7
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	27.1	28.7
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	28.2	28.7
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	28.5	28.8
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	28.0	28.7
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.5	27.4	28.8
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.6	26.0	28.9
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	26.8	28.8
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.4	28.2	28.8
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.5	28.5	28.9
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.5	28.7
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	26.5	28.7
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.3	27.1	28.7
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.5	28.4	28.8
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.5	28.2	28.9
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.4	26.4	28.8
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.2	27.1	28.7
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	29.0	28.5	28.5
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.1	28.2	28.6

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
12/1 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.4	28.0	28.7
12/2 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.1	28.5
12/3 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.1	28.3
12/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.1	28.4
12/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.1	28.4
12/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.0	28.6
12/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	28.0	28.6
12/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.0	28.6
12/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	28.0	28.7
12/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	28.0	28.6
12/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.0	28.5
12/12 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	28.1	28.4
12/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.0	28.5
12/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	28.0	28.6
12/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	28.5
12/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	28.0	28.6
12/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.9	28.6
12/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	27.9	28.9
12/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.0	28.5
12/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.0	28.6
12/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.9	28.6
12/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.9	28.6
12/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.9	28.6
12/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	27.9	28.6
12/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.9	28.8
12/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	27.9	28.5
12/27 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.6	27.9	28.6
12/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.9	28.8
12/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.9	28.7
12/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	27.9	28.8
12/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.9	28.8

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.3	28.3
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.3	28.4
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.2	28.4
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.2	28.4
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	28.2	28.5
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.3	28.5
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.2	28.4
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.2	28.3
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	28.2	28.5
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	28.2	28.5
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	28.2	28.5
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.4
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.5
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	28.4
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.4
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.5
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.5
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.5
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	28.4
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.4
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	28.6
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.2	28.1	28.5
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.3	28.1	28.5
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.0	28.2	28.4
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	27.8	28.2	28.3
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.4
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.1	28.6
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.1	28.5
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	28.1	28.6
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.5	28.0	28.6

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	28.3
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	28.4
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	28.3
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.4	28.3
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.3	28.2
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.4	28.2
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.3	28.3
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.3	28.4
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.3
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.3
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.3	28.4
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.4
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.3	28.3
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.3	28.4
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	28.4
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	28.5
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	28.4
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	28.4
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	28.5
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	28.3
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	28.4
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.3	28.3
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.3	28.4
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.3	28.4
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.3	28.3
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.3	28.3
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.3	28.3
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.3	28.3
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.3	28.4
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.3	28.4
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	28.4

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.6	28.3
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.9	28.3
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.1	28.3
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.0	28.3
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.0	28.4
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.2	28.4
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.4	29.7	28.5
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	29.5	28.2
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	29.1	28.2
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.7	28.2
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.7	28.2
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.9	28.3
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.1	28.3
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.0	28.4
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.9	28.4
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.8	28.3
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.9	28.4
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.0	28.4
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	29.0	28.4
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	28.8	28.4
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.6	28.4
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.5	28.3
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	28.4
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.4	28.2
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.4	28.4
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	28.4	28.4
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.4	28.4
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.4	28.3
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.4	28.4
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.4	28.3

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.4	28.5	27.1
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.6	27.0
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.6	27.1
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.6	27.1
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.5	27.2
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.4	28.6	27.1
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.3	28.6	27.1
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.5	27.1
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.5	27.2
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.6	27.1
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.5	27.1
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.6	27.2
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.6	27.4
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	28.5	27.0
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.1	27.6
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	28.6	30.0	28.6
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	28.7	28.1
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.6	28.6	28.2
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.6	28.6	28.3
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	28.6	28.3
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	28.6	28.4
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	28.6	28.4
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.6	28.3
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.5	28.2
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.5	28.3
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	28.7	28.3
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.1	29.1	28.4
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	29.5	28.4
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	29.0	28.2
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.5	28.2
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.5	28.3

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.2
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.4	27.2
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.3	27.2
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.4	27.2
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.4	27.2
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.2
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.4	27.2
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.4	27.3
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.3	27.2
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.4	27.2
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.3
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.4	27.2
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.4	27.2
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	28.4	27.1
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	28.4	27.2
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.4	27.2
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.4	28.4	27.2
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.4	27.2
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	28.4	27.1
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.2	28.4	27.1
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	28.5	27.2
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.9	28.4	27.3
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	29.1	28.4	27.1
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.5	27.1
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.5	27.2
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	28.4	27.0
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.5	28.4	27.1
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.4	27.0
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.0	28.5	27.0
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	25.6	28.5	27.1
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	25.8	28.4	27.0

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.3
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	27.3
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	27.2
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	27.2
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	27.3
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.4	27.2
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.4	27.4
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.4	27.4
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.4	27.3
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.4	27.4
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.4	27.4
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.4	27.4
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.4	27.3
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.4	27.3
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.4	27.2
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.4	27.3
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.2
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.3
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.5	27.3
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.5	27.3
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.5	27.2
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.5	27.2
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.5	27.2
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.4	27.2
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.4	27.2
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.2
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.2
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.5	27.2
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.2
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.4	27.2

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
5/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.4	27.4
5/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.4	27.4
5/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.3	27.3
5/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.3	27.3
5/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	27.3
5/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.4	27.3
5/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.4	27.3
5/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	27.3
5/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.3	27.2
5/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.4	27.2
5/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.4	27.2
5/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.4	27.4
5/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.4
5/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.4
5/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.1	27.3
5/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.2	27.3
5/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	27.3
5/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.3	27.2
5/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.2	27.2
5/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.2	27.2
5/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.3	27.3
5/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.3	27.2
5/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.2	27.3
5/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.2	27.2
5/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.2	27.2
5/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.5	28.2	27.2
5/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	28.3	27.2
5/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.4	28.3	27.3
5/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.3
5/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.3
5/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.3

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2019年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.1	27.6
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	27.7
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.1	27.8
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.0	27.6
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.1	27.5
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.2	27.5
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.1	27.4
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.3	27.5
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.2	27.6
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.2	27.5
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.2	27.7
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	27.7
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.1	27.6
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.1	27.5
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.3	27.5
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.2	28.5
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.2	28.0
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.5
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.4
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.5
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.4
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	27.4
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	27.3
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.3
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	27.3
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.4
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.4	27.5
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.3	27.5
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.3	27.5
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	27.4

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年3月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
3/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	27.8
3/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	27.8
3/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	27.7
3/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	27.7
3/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	27.8
3/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	27.8
3/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	27.5
3/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.2	27.8
3/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	24.8	28.1	27.8
3/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	23.7	28.2	27.6
3/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	23.4	28.3	27.5
3/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.3	27.5
3/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	31.2	28.3	27.5
3/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.2	28.3	27.6
3/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.2	27.7
3/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.3	25.5
3/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	25.1
3/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	25.0
3/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	27.3
3/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.3
3/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	27.5
3/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.3	27.4
3/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	27.5
3/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	27.6
3/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.1	27.6
3/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	27.5
3/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.3	27.4
3/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.3	27.4
3/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	27.6
3/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	27.6
3/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.1	27.7

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年2月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
2/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	27.9
2/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	28.2	27.9
2/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.5	28.2	27.9
2/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.3	27.7
2/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.3	30.3
2/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	28.9
2/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	27.9
2/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	27.6	27.7
2/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	26.0	27.9
2/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	25.5	28.0
2/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.9	25.3	28.1
2/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	25.3	27.9
2/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	25.4	28.0
2/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	28.5	28.0
2/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.8	27.1	28.1
2/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.4	28.0
2/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	27.8	27.9
2/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.6	27.9	27.9
2/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.0	27.9
2/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.0	27.8
2/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.1	27.8
2/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.1	27.8
2/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.1	27.8
2/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.1	27.9
2/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.1	27.7
2/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.1	27.7
2/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.2	27.8
2/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.3	28.1	27.7

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2019年1月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
1/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.0
1/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	28.0
1/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.0
1/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.1	28.0
1/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	28.0
1/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	27.9
1/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.0
1/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	28.0
1/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	27.9
1/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	28.0
1/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.2	27.8
1/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	27.9
1/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.0
1/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.1	28.0
1/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.1	28.0
1/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.1	27.8
1/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	27.9
1/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	27.9
1/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	27.9
1/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	27.9
1/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.3	27.9
1/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.2	27.9
1/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.0
1/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.2	27.9
1/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	28.0
1/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.1	28.2	28.0
1/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.2	28.1
1/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.2	28.1	28.0
1/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.1	28.0
1/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	28.0
1/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.2	27.9

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年12月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
12/1 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.6	27.7
12/2 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.5	27.7
12/3 06:00	―	―	―	―	28.0	27.9	28.5	27.5
12/4 06:00	―	―	―	―	28.0	27.8	28.6	27.5
12/5 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.6	27.4
12/6 06:00	―	―	―	―	28.0	27.7	28.7	27.6
12/7 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.7	27.7
12/8 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.6	27.7
12/9 06:00	―	―	―	―	28.0	28.3	28.6	27.8
12/10 06:00	―	―	―	―	28.0	28.4	28.5	27.8
12/11 06:00	―	―	―	―	28.0	27.8	28.4	27.9
12/12 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.5	27.8
12/13 06:00	―	―	―	―	28.0	27.6	28.5	27.8
12/14 06:00	―	―	―	―	28.0	27.3	28.4	27.8
12/15 06:00	―	―	―	―	28.0	27.8	28.4	28.0
12/16 06:00	―	―	―	―	28.0	27.9	28.4	28.0
12/17 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.4	27.8
12/18 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.5	27.8
12/19 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.5	27.8
12/20 06:00	―	―	―	―	28.0	27.6	28.4	27.8
12/21 06:00	―	―	―	―	28.0	27.7	28.5	27.9
12/22 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.4	27.7
12/23 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.5	27.7
12/24 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.5	27.8
12/25 06:00	―	―	―	―	28.0	27.7	28.4	27.9
12/26 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.3	27.7
12/27 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.3	27.6
12/28 06:00	―	―	―	―	28.0	27.7	28.3	27.9
12/29 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.4	28.0
12/30 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.3	28.1
12/31 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.2	28.1

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「－」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年11月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
11/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.7	27.8
11/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.7	27.7
11/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.6	27.6
11/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.7	27.6
11/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.5
11/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.6
11/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.5
11/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.5
11/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.6
11/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.8	27.4
11/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.5
11/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.5
11/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.5
11/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.7	27.6
11/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.7	27.7
11/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.7	27.6
11/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.6	27.6
11/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.6	27.6
11/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.6	27.7
11/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.6	27.6
11/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.6	27.7
11/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.6	27.6
11/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.6	27.7
11/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.6	27.7
11/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.5	27.6
11/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.6	27.5
11/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.6	27.6
11/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.6	27.5
11/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.6	27.5
11/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.6	27.6

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年10月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
10/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.4
10/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.4
10/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.7	27.4
10/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.7	27.5
10/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.7	27.5
10/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.8	27.4
10/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.8	27.3
10/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.8	27.3
10/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.4
10/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.8	27.4
10/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.8	27.5
10/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.8	27.5
10/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.7	27.6
10/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.6
10/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.6	27.6
10/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.7	27.6
10/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.6
10/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	27.6
10/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.6	27.6
10/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	27.6
10/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	27.7
10/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	27.6
10/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	29.0	27.5
10/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.6
10/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.8	27.6
10/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.6
10/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.5
10/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.8	27.5
10/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.6
10/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.5
10/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.5

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年9月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
9/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.6	27.9	28.9	27.6
9/2 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.8	28.8	27.5
9/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	28.8	27.4
9/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	28.8	27.4
9/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.8	28.9	27.6
9/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.8	27.3
9/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.8	27.4
9/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.8	27.5
9/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.9	27.5
9/10 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.1	28.8	27.5
9/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.8	27.5
9/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.7	27.5
9/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.7	27.5
9/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.8	27.4
9/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.8	27.4
9/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.8	27.4
9/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.8	27.5
9/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.7	27.5
9/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.7	27.5
9/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.7	27.5
9/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.7	27.5
9/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.7	27.4
9/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.4
9/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.5
9/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.7	27.4
9/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.7	27.5
9/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.5
9/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.7	27.5
9/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.9	28.7	27.5
9/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.8	27.5

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年8月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
8/1 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.9	28.9	27.5
8/2 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.9	28.9	27.3
8/3 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.8	28.8	27.2
8/4 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.2	28.9	27.5
8/5 06:00	ー	ー	ー	ー	29.2	29.1	29.7	28.5
8/6 06:00	ー	ー	ー	ー	29.5	29.1	29.4	28.5
8/7 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.5	29.0	27.6
8/8 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.0	28.9	27.4
8/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.7	28.9	27.4
8/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.9	27.5
8/11 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.6	29.1	27.8
8/12 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.9	29.3	28.1
8/13 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	28.7	29.1	27.9
8/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.9	27.4
8/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.4	29.0	27.7
8/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.9	28.9	27.2
8/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.8	27.2
8/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.2	28.8	27.3
8/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.7	27.4
8/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.3	28.8	27.4
8/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.8	27.4
8/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.1	28.9	27.4
8/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.8	27.3
8/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.8	27.3
8/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.5	28.8	27.2
8/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.5	28.8	27.2
8/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.3	28.9	27.3
8/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.8	27.4
8/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.8	27.5
8/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.9	28.8	27.5
8/31 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.5	28.8	27.5

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年7月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
7/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.7	27.2
7/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.7	27.2
7/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.2
7/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.2
7/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.8	27.3
7/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.2
7/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.3
7/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.2
7/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.8	27.2
7/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.7	27.2
7/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.7	27.1
7/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.2
7/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.8	27.2
7/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.7	27.1
7/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.7	27.2
7/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.8	27.2
7/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.8	27.2
7/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.6	28.8	27.1
7/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.9	27.2
7/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.9	27.4
7/21 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.6	28.9	27.4
7/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.8	27.1
7/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.6	28.8	27.2
7/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.4	28.9	27.4
7/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.9	27.6
7/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	28.0	28.8	27.3
7/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.7	27.2
7/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.7	27.2
7/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.8	28.8	27.3
7/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	27.0	28.8	27.3
7/31 06:00	ー	ー	ー	ー	29.0	27.6	28.9	27.4

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日までに掲載します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年6月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
6/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	26.6
6/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.6	26.5
6/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	26.8
6/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.6	26.9
6/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	26.9
6/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.7	27.0
6/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.7	27.0
6/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.7	27.3
6/9 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.7	27.5
6/10 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.7	27.1
6/11 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.1
6/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	27.0
6/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.7	26.9
6/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	27.2
6/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	27.7
6/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.5	28.6	28.0
6/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.6	27.8
6/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.6	27.7
6/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.6
6/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.3
6/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.3
6/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.6	27.3
6/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.7	27.3
6/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.7	27.3
6/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.1	28.7	27.1
6/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.6	27.1
6/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.2
6/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.5	26.7	28.7	27.2
6/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.2
6/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.7	27.2

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

（次回の掲載は2018年8月1日を予定しています。）

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年5月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
5/1 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.4	28.2
5/2 06:00	―	―	―	―	28.0	27.6	28.5	28.2
5/3 06:00	―	―	―	―	28.0	27.6	28.5	28.3
5/4 06:00	―	―	―	―	28.0	27.7	28.5	28.4
5/5 06:00	―	―	―	―	28.0	27.8	28.5	28.4
5/6 06:00	―	―	―	―	28.0	27.6	28.4	28.3
5/7 06:00	―	―	―	―	28.0	27.6	28.5	28.5
5/8 06:00	―	―	―	―	28.0	27.8	28.5	28.5
5/9 06:00	―	―	―	―	28.0	27.8	28.5	28.5
5/10 06:00	―	―	―	―	28.0	28.0	28.4	28.2
5/11 06:00	―	―	―	―	28.0	27.8	28.4	28.0
5/12 06:00	―	―	―	―	27.5	27.6	28.4	28.1
5/13 06:00	―	―	―	―	27.5	27.5	28.5	28.2
5/14 06:00	―	―	―	―	28.0	27.6	28.5	28.7
5/15 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.5	29.0
5/16 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.5	29.0
5/17 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.6	28.8
5/18 06:00	―	―	―	―	28.0	27.3	28.7	28.5
5/19 06:00	―	―	―	―	28.0	27.7	28.6	28.1
5/20 06:00	―	―	―	―	28.0	27.7	28.5	28.0
5/21 06:00	―	―	―	―	27.5	27.6	28.5	28.0
5/22 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.5	28.3
5/23 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.6	28.5
5/24 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.6	28.4
5/25 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.6	28.4
5/26 06:00	―	―	―	―	28.0	27.3	28.7	28.6
5/27 06:00	―	―	―	―	28.0	27.5	28.6	28.3
5/28 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.7	28.4
5/29 06:00	―	―	―	―	28.0	27.4	28.7	29.7 ※
5/30 06:00	―	―	―	―	28.0	27.3	28.7	28.3
5/31 06:00	―	―	―	―	28.0	27.3	28.7	27.2

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「－」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、2018年3月分より、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

※計画的な点検作業に伴い、冷却系統を切り替えたため、一時的に温度が上昇しています。

（次回の掲載は2018年7月2日を予定しています。）

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2018年度）

・各号機の原子炉水温度、使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2018年4月分】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
4/1 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.3	28.3
4/2 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.3	28.3	28.4
4/3 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.4	28.3	28.4
4/4 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.0	28.3	28.7
4/5 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.9	28.3	28.8
4/6 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.0	28.3	28.9
4/7 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	29.0	28.3	28.9
4/8 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	28.6
4/9 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	26.2	28.2	28.2
4/10 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	28.1	28.3	28.1
4/11 06:00	ー	ー	ー	ー	27.5	25.3	28.2	28.2
4/12 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.4	28.2	28.5
4/13 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.7	28.3	28.8
4/14 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.3	28.8
4/15 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.3	28.9
4/16 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	26.8	28.3	28.8
4/17 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	28.3	28.4
4/18 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	25.8	28.3	28.3
4/19 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.7	28.3	28.4
4/20 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.0	28.3	28.5
4/21 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.2	28.3	28.6
4/22 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.4	29.0
4/23 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.8	28.3	28.7
4/24 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	28.0	28.3	28.2
4/25 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.3	27.9
4/26 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.9	28.4	27.6
4/27 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.4	27.6
4/28 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.4	27.7
4/29 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.7	28.4	27.9
4/30 06:00	ー	ー	ー	ー	28.0	27.6	28.5	28.1

・1～4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了に伴い、「ー」表示としております。

・使用済燃料プールの計測値については、1ヶ月分をまとめて翌月第一営業日に掲載します。

（次回の掲載は2018年6月1日を予定しています。）

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2013年度）

・各号機の原子炉水温度，使用済燃料プール水温度について、下表のとおりお知らせします。

【2013年５月】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
2013/5/1 12:00	25.3	26.7	26.7	ー	25.7	25.5	28.3	26.6
2013/5/2 12:00	25.2	26.7	26.5	ー	25.7	25.6	28.3	26.5
2013/5/3 12:00	25.3	26.7	26.5	ー	25.6	25.6	28.2	26.5
2013/5/4 12:00	25.4	26.7	26.6	ー	25.7	25.4	28.3	26.5
2013/5/5 12:00	25.3	26.7	26.6	ー	25.8	25.4	28.3	26.5
2013/5/6 12:00	25.0	26.4	26.4	ー	25.8	25.4	28.3	26.6
2013/5/7 12:00	25.0	26.1	26.0	ー	25.6	25.4	28.3	26.5
2013/5/8 12:00	25.4	26.1	26.0	ー	25.4	25.6	28.3	26.5
2013/5/9 12:00	25.8	24.6	26.5	ー	25.4	25.5	28.3	26.5
2013/5/10 12:00	26.4	24.3	26.9	ー	25.8	25.5	28.3	26.5
2013/5/11 12:00	26.9	24.8	27.4	ー	26.2	25.5	28.3	26.5
2013/5/12 12:00	26.9	24.8	27.3	ー	26.5	25.4	28.3	26.4
2013/5/13 12:00	26.5	24.8	27.3	ー	26.6	25.6	28.3	26.5
2013/5/14 12:00	27.1	25.0	27.3	ー	26.8	25.5	28.3	26.5
2013/5/15 12:00	27.5	25.2	27.4	ー	27.0	25.5	28.3	26.5
2013/5/16 12:00	27.5	25.1	27.3	ー	27.0	25.4	28.3	26.5
2013/5/17 12:00	27.7	25.4	27.6	ー	27.2	25.5	28.3	26.5
2013/5/18 12:00	27.8	25.6	26.6	ー	27.3	25.5	28.3	26.5
2013/5/19 12:00	27.4	24.8	25.6	ー	27.3	25.4	28.3	26.5
2013/5/20 12:00	26.2	25.2	26.2	ー	27.2	25.3	28.3	26.5
2013/5/21 12:00	25.6	24.6	25.5	ー	27.0	25.3	28.4	26.6
2013/5/22 12:00	25.5	24.7	25.8	ー	26.8	25.4	28.4	26.6
2013/5/23 12:00	25.6	24.0	25.5	ー	26.9	25.2	28.4	26.6
2013/5/24 12:00	25.5	25.9	25.8	ー	26.9	25.2	28.3	26.5
2013/5/25 12:00	26.0	25.7	26.4	ー	27.1	25.4	28.3	26.5
2013/5/26 12:00	26.2	25.2	26.7	ー	27.3	25.4	28.3	26.5
2013/5/27 12:00	26.0	24.9	26.5	ー	27.5	25.3	28.4	26.5
2013/5/28 12:00	24.5	25.4	25.1	ー	26.8	25.3	28.4	26.5
2013/5/29 12:00	23.8	25.3	25.5	ー	26.1	25.3	28.4	26.6
2013/5/30 12:00	25.1	25.0	25.6	ー	25.6	25.3	28.4	26.6
2013/5/31 12:00	25.8	25.0	25.3	ー	25.5	25.2	28.4	26.5

・4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了（H24/10/24）に伴い、「ー」表示としております。
・土，日，祝日の計測値は翌営業日に更新します。

福島第二原子力発電所　原子炉水温度・使用済燃料プール水温度（2013年度）

【2013年４月】

【単位：℃】

日時	原子炉水温度				使用済燃料プール水温度			
	1号機	2号機	3号機	4号機	1号機	2号機	3号機	4号機
2013/4/1 12:00	24.9	24.5	26.1	ー	24.4	25.4	28.3	26.6
2013/4/2 12:00	25.0	24.5	26.2	ー	24.3	25.2	28.3	26.6
2013/4/3 12:00	24.9	24.5	26.2	ー	24.3	25.2	28.4	26.6
2013/4/4 12:00	24.9	24.4	26.1	ー	24.3	25.2	28.4	26.7
2013/4/5 12:00	25.0	24.6	26.3	ー	24.4	25.2	28.3	26.6
2013/4/6 12:00	25.3	24.9	26.5	ー	24.7	25.4	28.3	26.6
2013/4/7 12:00	25.6	25.3	26.9	ー	25.0	25.7	28.4	26.6
2013/4/8 12:00	25.5	25.1	26.7	ー	24.9	25.7	28.3	26.6
2013/4/9 12:00	25.4	25.0	26.6	ー	24.8	25.7	28.2	26.5
2013/4/10 12:00	25.7	25.2	26.8	ー	24.9	25.7	28.2	26.5
2013/4/11 12:00	25.8	25.3	26.9	ー	24.9	25.8	28.3	26.5
2013/4/12 12:00	25.6	25.2	26.8	ー	24.8	25.7	28.2	26.5
2013/4/13 12:00	25.5	25.1	26.7	ー	24.7	26.0	28.3	26.5
2013/4/14 12:00	25.5	24.8	26.8	ー	24.8	25.7	28.2	26.5
2013/4/15 12:00	25.9	24.6	27.1	ー	25.0	25.6	28.3	26.5
2013/4/16 12:00	26.7	24.9	27.4	ー	25.3	25.8	28.3	26.5
2013/4/17 12:00	26.7	25.0	27.6	ー	25.7	25.6	28.3	26.5
2013/4/18 12:00	25.2	25.2	27.8	ー	26.0	25.6	28.3	26.6
2013/4/19 12:00	26.1	25.1	27.6	ー	26.1	25.6	28.3	26.6
2013/4/20 12:00	25.8	24.8	27.3	ー	25.8	25.7	28.2	26.5
2013/4/21 12:00	25.4	25.4	27.0	ー	25.5	26.0	28.3	26.6
2013/4/22 12:00	24.9	25.9	26.5	ー	25.0	25.9	28.2	26.5
2013/4/23 12:00	25.1	26.1	26.7	ー	24.9	25.7	28.2	26.5
2013/4/24 12:00	25.3	26.3	26.9	ー	25.0	25.6	28.3	26.7
2013/4/25 12:00	25.4	26.4	27.1	ー	25.3	25.5	28.3	26.8
2013/4/26 12:00	25.4	26.7	26.7	ー	25.6	25.5	28.3	26.9
2013/4/27 12:00	25.1	26.4	26.4	ー	25.5	25.5	28.3	26.7
2013/4/28 12:00	25.3	26.6	26.5	ー	25.6	25.5	28.3	26.6
2013/4/29 12:00	25.3	26.6	26.5	ー	25.7	25.4	28.3	26.6
2013/4/30 12:00	25.4	26.7	26.6	ー	25.7	25.5	28.3	26.6

・4号機の原子炉水温度は、原子炉内の全燃料取出完了（H24/10/24）に伴い、「ー」表示としております。

・土，日，祝日の計測値は翌営業日に更新します。