

(お知らせ)

地震発生後のプラント状況について

11時08分現在、第2報・最終報

2022年 8月 4日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第二原子力発電所

本日9時48分頃に発生しました地震による現場パトロール結果などについてお知らせいたします。

本地震によるケガ人の発生はありません。

地震後の現場パトロールの結果、10時56分に異常なしを確認しました。

9時50分に発生しました「3号機使用済燃料プール水位高または低」警報発生の原因は、現在使用済燃料プール温度上昇確認のため、使用済燃料プール水を循環させているポンプを停止しており、オーバーフロー水位付近は維持できておりますが、プール水位は通常よりも低い位置にあります。地震の揺れによりプール水位が一時的に下がり警報が発生したものであり、設備の異常やプール水が漏えいしたものではありませんでした。

3号機使用済燃料プール冷却停止による温度上昇確認は、使用済燃料プール水位やその他関連する設備に問題のないことから継続いたします。

以上