資料1-1

## 柏崎刈羽原子力発電所

# 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造 (概要)

## 平成26年1月24日 東京電力株式会社



- 1. 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造
- 2. 真殿坂断層の評価
- 3. 寺尾付近の断層の評価
- 4. 長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層の評価
- 5. 敷地内の断層の評価



- 1. 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造
- 2. 真殿坂断層の評価
- 3. 寺尾付近の断層の評価
- 4. 長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層の評価
- 5. 敷地内の断層の評価



## 敷地近傍の地形

- 敷地近傍陸域の地形は、寺泊・西山丘
  陵、中央丘陵及び柏崎平野からなる。
- 寺泊・西山丘陵は、日本海に面した標高150m程度以下のなだらかな丘陵である。
- 中央丘陵は、NNE-SSW方向に連 続する標高300m程度の丘陵である。
- 柏崎平野は、鯖石川、別山川等により 形成された南北15km、東西4km~ 7kmの沖積平野であり、平野西側の 海岸部には荒浜砂丘が分布する。
- 敷地は、寺泊・西山丘陵の南西部の日本海に面した荒浜砂丘北部に位置する。







## 敷地近傍の地質構造

- 敷地北側の寺泊・西山丘陵南部には、NE-SW方向の後谷背斜及び長嶺背斜が分布し、 両背斜間には、真殿坂向斜が位置する。
- 敷地における地質調査結果によると、後谷背 斜及び真殿坂向斜は敷地に連続し、後谷背斜 は敷地中央部付近で、真殿坂向斜は敷地の南 端部付近でそれぞれ海域に達する。
- 柏崎平野東側の中央丘陵においては、NNE ーSSW方向ないしNE-SW方向に連続す る中央油帯背斜が分布する。







### 敷地近傍の地質層序

#### O主な指標テフラ

名称	降下時期
中子軽石層 (NG)	約13万年前
阿多鳥浜テフラ (Ata-Th)	約24万年前
加久藤テフラ (Kkt)	約33~34万年前

- \*1 テフラの名称・年代は、岸ほか(1996)などによる。
- \*2 不整合の名称は、岸ほか(1996)による。
- \*3 米山火山岩類・同火山岩類は米山海岸に広く分布するほか, 柏崎市南部の南下付近で西山層中に挟在する。





## 敷地近傍の空中写真判読図

- 空中写真判読の結果によると、敷地近傍の柏崎平野周辺に分布する段丘面は、段丘面の標高、分布形態、連続性、面の開析程度等により、高位からH面群、M<sub>1</sub>+面、M<sub>1</sub>面、M<sub>1</sub>面及びL<sub>1</sub>面に区分される。
- 最も広く分布する段丘面はM<sub>1</sub>面である。
  敷地及び敷地近傍にリニアメントは判読 されない。



- 100 50 1 ●●●● 東京電力(株反射法地震探査測線 インパクター 100 50 1 ●●●● 東京電力(株ベイケーブル探査測線
  - ▲ 石油公団ボーリング位置





## M<sub>I</sub>面の構成層

- 大湊砂層で構成されるM<sub>1</sub>面は、柏崎市 大湊付近から南西側に分布している。
- 安田層で構成されるM<sub>1</sub>面は、柏崎平野の東縁部~南部に分布している。
- M<sub>I</sub>面は、大湊砂層あるいは安田層から 構成され、大湊砂層上限面付近に中子軽 石層:NG(MIS5e離水期)が挟在する ことから、断層の活動性評価の示標とな る。
- なお、町田・新井(2003)によると、
  中子軽石層(NG)は飯縄上樽テフラc (In-Kt(c))に対比されている。







## 大湊砂層と安田層上部層の堆積環境





## 中部~上部更新統の堆積年代調査位置図



敷地及び敷地近傍に広く分布する中部〜上 部更新統の堆積年代について詳細に分析する ために地質調査を左図に示す3地点で実施。

#### <u> 発電所北側</u>

2007年新潟県中越沖地震後に群列ボーリン グ調査を実施した地点(北-2測線)。

<u> 発電所敷地内</u>

2007年新潟県中越沖地震後に群列ボーリン グ調査を実施した地点。

#### <u>横山地点</u>

柏崎平野団体研究グループ(1966)が安田 層を定義した地点。

9

## 微化石分析結果の例(発電所敷地内:G-16孔)



## 微化石分析結果の例(発電所敷地内:G-16孔)



## 発電所周辺の中部~上部更新統の分布と堆積時期



- 空中写真判読結果によると、敷地近傍及び敷地にリニアメントは判読されない。
- 柏崎平野周辺において最も広く分布するM<sub>1</sub>面は、大湊砂層あるいは安田層 上部層から構成される。
- 大湊砂層及び安田層の下位に分布する古安田層は、MIS10に始まりMIS7 ~MIS6に至る徐々に海水準が低下した時期に堆積した地層(中部更新統) である。



- 1. 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造
- 2. 真殿坂断層の評価
- 3. 寺尾付近の断層の評価
- 4. 長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層の評価
- 5. 敷地内の断層の評価



## 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造

柏崎刈羽原子力発電所の敷地近傍及び 敷地の地質構造は、西山層以下の地層 にみられる褶曲構造に特徴付けられ、 NE-SW方向の後谷背斜及び長嶺背斜、 両背斜間に真殿坂向斜が分布する。







#### 反射法地震探査結果(陸域~海域の測線位置図)



### 反射法地震探查結果(ML08-1測線)

真殿坂向斜の深部に想定される真殿坂断層は、緩やかに西へ傾斜するSタフに収 斂する構造であると考えられる。





### 反射法地震探查結果(ML08-2測線)

真殿坂向斜の深部に想定される真殿坂断層は、緩やかに西へ傾斜するSタフに収 斂する構造であると考えられる。





### 反射法地震探查結果(北-2測線)

真殿坂向斜は椎谷層及び西山層が向斜軸の北西側で急傾斜を示す非対称な向斜構造であり、 同向斜構造はほぼ水平な古安田層及び大湊砂層等に覆われている。



## ボーリング調査結果

ボーリング調査の結果
 によると、褶曲構造を
 呈する西山層及び椎谷
 層を古安田層が不整合
 に覆い、同層中に挟在
 する阿多鳥浜テフラ等
 の火山灰層が真殿坂向
 斜を挟んでほぼ水平に
 分布していることが確
 認された。



真殿坂向斜







a '



- 空中写真判読結果によると、長嶺背斜及び高町背斜の東翼を含め、寺泊・ 西山丘陵の全域において、リニアメントは認められない。
- 反射法地震探査の結果によると、真殿坂向斜の深部に想定される真殿坂断層は寺泊層下部に挟在するSタフに収斂し地下深部に連続しない。
- ボーリング調査の結果によると、真殿坂向斜を挟んで古安田層中に挟在する阿多鳥浜テフラ(約24万年前)などがほぼ水平に分布している。
- 以上のことから、真殿坂断層は阿多鳥浜テフラ降下以降の活動はないと評価され、震源として考慮する活断層ではないと判断される。



- 1. 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造
- 2. 真殿坂断層の評価
- 3. 寺尾付近の断層の評価
- 4. 長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層の評価
- 5. 敷地内の断層の評価



荒浜砂丘団体研究グループ(1993)の評価

「<u>抗砂丘団体研究グループ(1993)</u> 「刈羽村寺尾で上部中新統の椎谷層から上部更新統の番神砂層下部までを通して切る断層 を発見した」 と報告している。



5. 椎谷層 6. 後谷背斜 7. 向斜軸 8. 調査地点 破線は新期砂丘砂層下に覆在する後谷背斜 \*4.6万年前(橋本・葉葺, 1989) \*\*8.9~12.7万年前(橋本・葉葺, 1989) \*\*\*130万年前(村松, 1983)

名

\*

\*\*

\*\*\*

図は、※1に加筆して作成



### 反射法地震探查結果(北-2測線)



#### 寺尾付近の断層の評価(断層変位の累積性に関する見解)

第1トレンチ南面における地層 の変位量について,椎谷層中の 鉛直変位量(約90cm)は, その上の安田層中の鉛直変位量 (約120cm)に比較して小 さく,変位量の累積性は認めら れない。

断層は、上方から下方に向かっ て、枝分かれをしている。これ は、安田層あるいは番神砂層中 で発生した断層が下方に向かっ て枝分かれしたものであり、地 すべり性の断層の特徴と考えら れる。



第1トレンチ南面の東京電力㈱によるスケッチ



O荒浜砂丘団体研究グループ(1993)は、寺尾付近の断層について活断層と 評価している。

しかし,

- 新潟県中越沖地震後に実施した反射法地震探査結果によると、後谷背斜軸部 付近に地下深部へ連続する断層が認められないこと。
- 断層の変位量は下方に向かって小さくなり、活断層の特徴である変位の累積 性が認められないこと。
- 断層は上方から下方に向かって枝分かれをしたものとみられること。
- 以上より、寺尾付近の断層は地すべり性の断層と判断され、震源として考慮 する活断層ではない。



- 1. 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造
- 2. 真殿坂断層の評価
- 3. 寺尾付近の断層の評価
- 4. 長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層の評価
- 5. 敷地内の断層の評価



#### 反射法地震探査測線の位置

- 北-2測線及びKK-T2測線は、敷地の北方約2.5 kmに位置し、後谷背斜、真殿坂向斜、長嶺背斜を横断する測線である。ボーリング調査(8孔)及び油圧インパクター1台で反射法地震探査を実施している。
- MLO8-1線は、敷地の北側に位置し、後谷背斜、真殿坂向斜、長嶺背斜を横断する測線である。バイブレーター4台とエアガンで反射法地震探査及び海上音波探査を実施している。
- KK-T4測線及びKK-T3測線は、敷地の南方約2. 5kmに位置し、長嶺背斜を横断する測線である。油圧インパクター1台で反射法地震探査を実施している。
- 南-1測線は、敷地の南方約3.5kmに位置する測線である。バイブレーター1台で反射法地震探査を実施している。
  凡 例
  i 神積層・盛土

向斜軸

背斜軸

100 50 1

層理面の走向・傾斜

東京電力㈱反射法地震探査測線 バイブレーター

100501 東京電力(㈱反射法地震探査測線 インパクター

₩₩1 東京電力㈱ベイケーブル探査測線

- C 新期砂層
  MⅡ M II 面堆積物 (MIS5c)
  B 番神砂層 (MIS5e~4)
  Om 大湊砂層 (MIS5e)
  У 安田層上部層 (MIS5e)
  > 安田層下部層
   古安田層
  - h H面群堆積物
  - )t 大坪層



- T 寺泊層
- ─● Iz テフラ (○は確認地点)
- ─●─ Az テフラ
- **─●** Zn テフラ
- テフラの名称は岸ほか(1996)による 🔺 石油公団ボーリング位置





#### 柏崎平野における段丘面の高度分布

■ 北ー2測線~KK-T2測線に沿って,柏崎平野のM<sub>I</sub>段丘面の標高分布断面(地形断面)をDEMに基づいて作成。



#### 柏崎平野における段丘面の標高分布と地質構造



長嶺背斜周辺のボーリング調査結果

M<sub>1</sub>面は寺泊・西山丘陵側では緩や かな東傾斜を、中央丘陵側は緩やか な西傾斜を示しており、柏崎平野を 横断して, M<sub>1</sub>面の分布標高に高度 不連続は認められない。

を京電力





距離(m)

反射法地震探查結果(北-2測線+KK-T2測線)統合解析結果

長嶺背斜の東側において西山層およびそれ以下の地層は、大局的には緩やかな向斜構造 を示し、西山層及び椎谷層中には、数条の西傾斜の逆断層が認められるが、その断層は 深部まで連続するものではない。





長嶺背斜の東側にみられる断層については、灰爪層下部に変位を与えているものの、 灰爪層の中部及び上部に変位を与えていない。



北-2・KK-T2測線の深度断面とその解釈図(浅部拡大)

北-2・KK-T2測線の統合解析結果



#### 反射法地震探查結果(ML08-1測線)

■ 長嶺背斜(高町背斜)周辺に、地下深部に連続する断層は認められない。





#### 反射法地震探查結果(KK-T4測線+KK-T3測線)

高町背斜の東側においては、西山層及びそれ以下の地層は緩やかな向斜構造を示す。
 西山層以下の褶曲構造を灰爪層が不整合に覆い、灰爪層は緩やかな同斜構造を示す。

■ 地下深部に連続する断層は認められない。





#### 反射法地震探查結果(南-1測線)

西山層以下の地層は、平野内はやや波状を呈するものの、西傾斜の緩やかな同斜構造を示す。
 中央油帯背斜西翼〜平野〜海岸付近にかけて、地下深部に連続する断層は認められない。






- 空中写真判読結果によると、長嶺背斜及び高町背斜の東翼を含め、寺泊・ 西山丘陵の全域において、リニアメントは認められない。
- 柏崎平野下にみられる長嶺背斜等の褶曲及び長嶺背斜の東翼にみられる断層を横断して、M<sub>1</sub>面の分布標高に高度不連続は認められない。
- 反射法地震探査結果によると、長嶺背斜及び高町背斜の東翼においては、 西山層及びそれ以下の地層が緩やかな向斜構造を示し、地下深部へ連続する断層は認められない。
- 北-2測線及びKK-T2測線で実施した反射法地震探査結果によると、長 嶺背斜の東側において灰爪層下部に変位を与える断層が認められるものの、 同断層は灰爪層中部及び上部に変位を与えていない。
- 以上のことから、長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層の後期更新世以降の活動はなく、震源として考慮する活断層ではないと判断される。

- 1. 敷地近傍及び敷地の地質・地質構造
- 2. 真殿坂断層の評価
- 3. 寺尾付近の断層の評価
- 4. 長嶺背斜及び高町背斜東翼の断層の評価
- 5. 敷地内の断層の評価



## 敷地の地質調査

敷地の地質調査内容

調査項目	調査数量
反射法地震探查	7測線 延長約18km
ボーリング調査	約830孔 延長約71,500m
試掘坑調査 (5,6,7号炉)	延長約1,615m
試掘坑調査 (1,2,3,4号炉)	延長約2,170m
立坑調査	3箇所

凡 例

試掘坑調査 立坑調査

٠

0

0

---- 敷地境界







## 敷地の地質構造

- 敷地北部では椎谷層が上 位の西山層に囲まれて、 敷地南西部では灰爪層が 下位の西山層に囲まれて 分布している。
- 後谷背斜及び真殿坂向斜は、NE-SW方向に連続し、全体としてSW方向につうしていたのである。





### 敷地の地質断面図(I-I'断面)



## 敷地の地質断面図(Ⅱ-Ⅱ′断面)



### 反射法地震探查結果(南-2~KK-a測線)

■ ボーリング調査結果と同様に, 真殿坂向斜と後谷背斜が確認された。



京電力

### 反射法地震探查結果(KK-f測線)

ボーリング調査結果と同様に、後谷背斜東翼及び真殿坂向斜が確認された。 古安田層以上の地層は、西山層を不整合に覆ってほぼ水平に分布している。



# 大湊側の敷地に分布する断層の評価



# 原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造

6号及び7号炉周辺に分布する断層は、NW-SE~NNW-SSE走向で高角度の断層(V系断層),層 理面に平行な断層(F系断層),ENE-WSW走向で低角度で南に傾斜するL<sub>1</sub>断層とそれから分岐する層 理面に平行なL<sub>2</sub>断層,層理面に平行なa断層<sup>(※)</sup>とそれに合流する高角度のb断層<sup>(※)</sup>からなる。

#### 6号及び7号炉原子炉施設設置位置付近(標高約-13m)の地質水平断面図





## 6号炉心を通る汀線直交方向の地質鉛直断面図





## 7号炉心を通る汀線直交方向の地質鉛直断面図





## 6・7号炉心を通る汀線平行方向の地質鉛直断面図





# V系断層の性状



■ V系断層はV<sub>1</sub>, V<sub>a</sub>, V<sub>b</sub>, V<sub>2</sub>, V<sub>c</sub>, V<sub>3</sub> 及びV<sub>4</sub> 断層からなる。

■ V<sub>1</sub>, V<sub>2</sub>, V<sub>3</sub> 及びV<sub>4</sub> 断層は主として5号炉試掘坑調査で、V<sub>a</sub>, V<sub>b</sub> 及びV<sub>c</sub> 断層は6号及び7号炉試掘坑調査で確認している。
■ V系断層は、北西-南東走向で高角度西傾斜(一部鉛直〜東傾斜)の断層(V<sub>1</sub>~V<sub>3</sub>, V<sub>a</sub>~V<sub>c</sub> 断層)と、北北西-南南東走向で高角度東傾斜の断層(V<sub>4</sub> 断層)からなる。

■ いずれも破砕部と薄い粘土を伴い, 破砕幅はOcm~2Ocm 程度, 粘土幅はフィルム状~1.5cm 程度である。

破砕部は、V<sub>2</sub>断層で最も厚く最大20cmを示している。



## V系断層の変位量





V系断層の条線方向

- 変位センスは、西傾斜(一部鉛直〜東傾斜)のV<sub>1</sub>〜V<sub>3</sub> 断層、 V<sub>a</sub>〜V<sub>c</sub> 断層では、西落ちを示し条線方向も縦ずれを示すこ とから、西落ち正断層である。
  - 東傾斜のV<sub>4</sub> 断層では、東落ちを示し条線方向はばらつくもののおおむね縦ずれを示すことから、東落ち正断層である。
  - 変位量は、近傍に分布する同系統の小断層の変位量を含めると V<sub>1</sub> 断層で約3.0m、V<sub>2</sub> 断層で約3.8m、V<sub>3</sub> 断層で約3.8m、 V<sub>4</sub> 断層で約3.2m、V<sub>a</sub> 断層で1.35m、V<sub>b</sub> 断層で約3.0m、 V<sub>c</sub> 断層で0.8mとなっており、V<sub>2</sub> 断層及びV<sub>3</sub> 断層でそれぞ れ最大(約3.8m)となっている。



## F系断層の性状





- F系断層は、北北東-南南西走向で西に緩く傾斜する 層理面に平行な断層で、下位からF<sub>2</sub>、F<sub>3</sub>及びF<sub>4</sub>断 層からなる。
- ■幅Ocm~2Ocm 程度の破砕部及びフィルム状~幅 5cm程度の黒色粘土を伴う。
- ■条線方向はばらついているが、V系断層を基準とすると見かけ逆断層的な変位を示す。



## F系断層の連続性



- 5号,6号及び7号炉周辺で実施したボーリング調査から、F系断層の分布及び 連続性を把握した。
- F<sub>2</sub> 断層は, 西方(ボーリングNo.1, 2, 3 及び5 孔)には分布しないものの, これ以外の6号及び7号炉周辺のほとんどのボーリングで分布が確認されており, 比較的連続性が良い。
- F<sub>3</sub> 断層は,6号及び7号炉周辺のほとんどのボーリングで分布が確認されており, 連続性が良い。
- F<sub>4</sub> 断層は,6号炉西方の限られた範囲にのみ分布し,連続性が悪い。

ミ京電力



## L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>断層の性状



- L<sub>1</sub>・L<sub>2</sub> 断層は,北東-南西走向で低角度南東傾斜のL<sub>1</sub> 断層と,これから分岐する層理面に平 行なL<sub>2</sub> 断層からなる。
- L<sub>1</sub> 断層は幅Ocm~85cm (平均15cm)の,L<sub>2</sub> 断層は幅Ocm~65cm (平均7cm)のそれ ぞれ亜角礫を含む破砕部を伴う。破砕幅は断層合流部付近で大きくなる傾向がある。

# L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>断層の連続性



7号炉汀線直交断面図

- L<sub>1</sub> 断層及びL<sub>2</sub> 断層は、試掘坑調査及び6号炉、7号炉周辺のボーリング調査によって連続性を確認している。
- L<sub>1</sub>断層はF<sub>3</sub>断層より下位には分布しない。また、L<sub>2</sub>断層はL<sub>1</sub>断層より下位には分布しない。

# $L_1$ , $L_2$ 断層及び $F_3$ 断層との関係



■L<sub>1</sub>断層はL<sub>2</sub>断層に分岐するほか、下方に向かって複数の断層に分岐している。

■L<sub>1</sub>断層はF<sub>3</sub>断層を変位・変形させている。

「京電力

## 断層の切り合い関係



- V<sub>2</sub> 断層はF<sub>3</sub> 断層及びF<sub>4</sub> 断層と切 り切られの関係にある。
- F<sub>3</sub> 断層はV<sub>2</sub> 断層と切り切られの関係にあり、V<sub>3</sub> 断層及びV<sub>4</sub> 断層を切る。また、F<sub>4</sub> 断層はV<sub>2</sub> 断層と切り切られの関係にある。
- L<sub>1</sub> 断層はV<sub>1</sub>, V<sub>a</sub>, V<sub>b</sub>, V<sub>c</sub> 断層 を切り, F<sub>3</sub>断層を変位・変形させる。 また, L<sub>2</sub>断層に分岐する。
- 以上のことから、V系断層、F系断層及びL<sub>1</sub>・L<sub>2</sub>断層は、大局的にはほぼ同時期に活動していると考えられるが、V系断層ではV<sub>2</sub>断層が、F系断層ではF<sub>3</sub>断層及びF<sub>4</sub>断層が、L<sub>1</sub>断層及びL<sub>2</sub>断層が相対的により新しく、これらの中でもL<sub>1</sub>断層及びL<sub>2</sub>断層が最も新しい時代まで活動した断層であると判断される。



## 断層の活動性

■ 断層の規模及び切り合い関係から、活動時期がより新しいと判断されるL<sub>1</sub>断層、 L<sub>2</sub>断層並びにV<sub>2</sub>断層、F<sub>3</sub>断層を選定し、試掘坑による追跡調査を実施した。

#### 断層活動時期の確認位置





## L₁断層の活動性

 L<sub>1</sub>断層と古安田層との関係を確認するため、試掘坑による追跡調査を実施した。
その結果、L<sub>1</sub>断層は古安田層と西山層の境界面に変位を与えておらず、かつ、 古安田層(A<sub>2</sub>部層)中には延びていないことを確認した。





## L2断層の活動性

L2断層と古安田層との関係を確認するため、試掘坑による追跡調査を実施した。
その結果、L2断層は古安田層と西山層の境界面に変位を与えておらず、かつ、古安田層(A2部層)中に延びていないことを確認した。





## V2断層の活動性

- V2断層と古安田層との関係を確認するため、-20m坑から鉛直上方に試掘坑による 追跡調査を実施した。
- その結果, V₂断層は古安田層と西山層の境界面に変位を与えておらず, かつ, 古 安田層(A₃部層)中には延びていないことを確認した。





## F<sub>3</sub>断層の活動性

- F<sub>3</sub>断層と古安田層との関係を確認するため,-20m坑から試掘坑による追跡調査 を実施した。
- その結果、F<sub>3</sub>断層は西山層上限面にごく僅かの変位を与えているものの、古安田層(A<sub>2</sub>部層)に入ってすぐに消滅していることを確認した。



東京電力

## まとめ(大湊側)

- ■大湊側の敷地に分布する断層は、NW-SE~NNW-SSE走向で高角度の断層 (V系断層)、層理面に平行な断層(F系断層)、ENE-WSW走向で低角度で 南に傾斜するL₁断層とそれから分岐する層理面に平行なL₂断層に分類できる。
- 断層性状(破砕幅,変位量等)に基づき、V系はV2断層、F系はF3断層、L系は L1断層が代表性を有する断層と評価される。
- このうち、L1断層はV系断層の多くを切り、F3断層を変位・変形させていることから最新活動を有する断層であると評価。
- 試掘坑による追跡調査の結果、し1断層及びし2断層はそれぞれ古安田層A2部層中に 延びていないこと、V2断層は古安田層A3部層中に延びていないこと、F3断層は西 山層上限面にごく僅かの変位を与えているが、古安田層A2部層に入ってすぐに消滅 していることを確認した。
- 以上のことから、いずれの断層も古安田層堆積終了以降、すなわち約20万年前以降の活動はないと判断される。



# 荒浜側の敷地に分布する断層の評価



# 荒浜側原子炉施設設置位置付近の地質・地質構造

1号~4号炉周辺に分布する断層は、NNW-SSE走向で高角度の断層(V系断層)、西山層の層理面に 平行な断層(F系断層)、NW-SE走向で中角度北東傾斜の①断層とNW-SE走向高角度南西傾斜の② 断層、及びNNE-SSW走向で高角度東傾斜のα・β断層からなる。

#### 1号~4号炉原子炉施設設置位置付近(標高約-39m)の地質水平断面図





## 汀線平行方向の地質鉛直断面図



## 汀線直交方向の地質鉛直断面図





### 反射法地震探查結果(KK-a測線)

■ 1号~4号炉西方の汀線平行測線(KK-a測線)においては, 地震を発生させる ような地下深部に連続する断層は確認されない。



反射法地震探查測線位置図

「京電力



#### 反射法地震探查結果(KK-2測線)

■ 1号~4号炉東方の汀線平行測線(KK-2測線)においては, 地震を発生させる ような地下深部に連続する断層は確認されない。



#### 反射法地震探查結果(KK-f測線)

■ 1号~4号炉北方の汀線直交測線(KK-f測線)においては、地震を発生させる ような地下深部に連続する断層は確認されない。



反射法地震探查測線位置図

「京電力



70

#### 反射法地震探查結果(KK-1測線)

■ 1号~4号炉南方の汀線直交測線(KK-1測線)においては、地震を発生させる ような地下深部に連続する断層は確認されない。



反射法地震探查測線位置図

東京電力


## V系断層の性状



- V系断層は3V-1, 3V-2, 3V-3, 3V-4及び3V-5断層からなる。
- V系断層は3号炉試掘坑調査で確認している。
- V系断層は、北北西-南南東走向で高角度西傾斜の断層(3V-1~3V-4断層)と、北北西-南南東走向で高角 度東傾斜の断層(3V-5断層)からなる。
- いずれも破砕部と薄い粘土を伴い,破砕部は平均幅8cm~15cm程度,粘土は平均幅フィルム状~0.1cm程度である。破砕幅は3V-1断層で最も厚く,最大44cmを示している。



### V系断層の変位量



※変位量は、凝灰岩層を基準として約5.3mである。近傍の同糸の 断層の変位を加えると合計約6.3mとなる。

- N
   ※断層の走向傾斜は、 代表的な値を表記

   (大き的な値を表記)
   (大きのな値を表記)

   N
   (大きのなん値を表記)

   N
   (大きのなん値を表記)

   N
   (大きのなん値を表記)

   N
   (大きのなん道を表記)

   N
   (大きのなん道を表記)

   N
   (大きのなん道を表記)

   N
   (大きのなん道を表記)

   N
   (大きのなん道を表記)

   N
   (大きのなんぎののなん道を見)

   N
   (大きのなん道を表記)

   (大きのを発表の)
   (大きのを発表の)

   (大きのを発表の)
   (大きのを発表の)

   (大きのを発表の)
   (大きのを発表の)

   (大きのを発表の)
   (大きのを発表の)

   (大きのを発表の)
   (大きのを発表の)
  <
  - V系断層の条線方向

- 変位センスは、西傾斜の3V-1~3V-4断層では西落 ちを示し、条線方向も縦ずれを示すことから西落ち正 断層である。
- ■東傾斜の3V-5断層では東落ちを示し,条線方向も縦 ずれを示すことから東落ち正断層である。
- V系断層の変位量は、近傍に分布する同系統の小断層の変位量を含めると、3V-1断層で約4.6m、3V-2 断層で約6.3m、3V-3断層で約4.0m、3V-4断層で約3.1m、3V-5断層で約1.1mとなっている。



## F系断層の性状





- F系断層は、西北西-東南東走向で南に緩く傾斜する 西山層の層理面に平行な断層で、F<sub>5</sub>断層が分布する。
  平均幅5cm程度の破砕部及び平均幅6.6cm程度の黒 色粘土を伴う。
- ■条線方向はばらついているが、西北西-東南東方向及 び南-北方向を示すものが多い。



### F系断層の連続性



■ 荒浜側で実施したボーリング調査から、F5断層の分布及び連続性を把握した。

■ F<sub>5</sub>断層は, 荒浜側のほとんどのボーリングで分布が確認されており, 連続性が良い。



## ①, ②断層の性状



- ■①・②断層は、北西-南東走向で中角度北東傾斜の①断層と、北西-南東走向で高角度南西傾斜の②断層からなる。
- ■①断層は平均幅280cm程度の、②断層は平均幅220cm程度のそれぞれ亜角礫を含む破砕部 を伴う。断層面が不明瞭となる場合がある。



## ①, ②断層の連続性及び変位量





### α, β断層の性状



α断層及びβ断層は、北北東一南南西走向で高角度東傾斜(一部鉛直ないし西傾斜)の
断層からなり、両断層は40m~50m程度の間隔でほぼ平行に分布している。

α断層は幅O~50cm程度の破砕部と幅O.1~2cm程度の粘土を伴い, β断層は幅O~
50cm程度の破砕部と幅O.1~4cm程度の粘土を伴う。粘土は比較的良く固結している。



#### α, β断層の変位量 (基礎面観察結果)



α断層の変位量は、1号炉南端部でOcm、中央部付近までは数cm程度、北部では数10cm
~1.3mとなり、2号炉南側壁面の標高-20
m付近で最大6.2mを示し、その北側では1.9
m、0.65m、0.2mと北に向かって減少している。

β断層の変位量は、1号炉南東部では数cm程度、北東部では数10cm程度となり、2号炉南側壁面の標高-20m付近で最大7.2mを示し、これより北側ではややばらつくものの2号炉北部では数10cm程度となり、2号炉北端近くで消滅している。

以上のように, α・β断層の変位量は, 平面 的には1号炉と2号炉の中間部付近でやや大 きく,北及び南に向かって減少し,断面的に は標高-20m付近で最も大きく,上方及び下 方に向かって減少する傾向が認められる。







### **3V-1**断層の活動性

- 3V-1断層と古安田層の関係を確認するため,-20m坑から東北東に試掘坑を掘 削して3V-1断層の延長部を確認した後、上方に向かって試掘坑による追跡調査 を実施した。
- その結果, 3V-1断層は古安田層と西山層の境界面に変位を与えておらず, かつ, 古安田層(A<sub>2</sub>部層)中には延びていないことを確認した。



### ①断層の活動性

- ①断層と古安田層との関係を確認するため、-20m坑から東北東に試掘坑を掘削して①断層の延長部を確認した。
- その結果、①断層は古安田層と西山層の境界面に変位を与えておらず、かつ、 古安田層(A,部層)中に延びていないことを確認した。



## α断層の活動性

1号炉敷地造成法面においてα断層と古安田層との関係を調査した。

その結果、α断層は古安田層A<sub>3</sub>部層中に連続し、古安田層と西山層の境界面及び 古安田層に変位を与えているものの、古安田層中の低角度小断層で止まっており、 これより上位には延びておらず、少なくとも大湊砂層の基底面には変位を与えて いないことを確認した。





1号炉北側法面写真(標高5m~15m)



 $\alpha$ 断層写真

## **B**断層の活動性

- 1号炉敷地造成法面においてβ断層と古安田層との関係を調査した。
- その結果, β断層は古安田層A3部層中に連続し,古安田層に変位を与えているも のの、古安田層中の低角度小断層で止まっており、これより上位には延びておら ず、少なくとも大湊砂層の基底面には変位を与えていないことを確認した。



# まとめ(荒浜側)

- 荒浜側の敷地に分布する断層は、NNW-SSE走向で高角度の断層(V系断層)、 西山層の層理面に平行な断層(F系断層)、NW-SE走向で中角度北東傾斜の① 断層とNW-SE走向高角度南西傾斜の②断層、及びNNE-SSW走向で高角度 東傾斜のα・β断層からなる。
- 荒浜側に分布する断層は、大湊側の断層に連続せず、1号~4号炉周辺で実施した反射法地震探査結果によれば、いずれの測線においても地震を発生させるような地下深部に連続する断層は確認されない。
- また、試掘坑による追跡調査の結果、3V-1断層及び①断層はそれぞれ古安田層A<sub>2</sub>部 層中に延びていないことを確認している。また、α・β断層は1号炉北側法面にお いて古安田層A<sub>3</sub>部層中に連続するものの、古安田層中の低角度小断層で止まってお り、これより上位には延びておらず、少なくとも大湊砂層の基底面には変位を与え ていないことを確認している。
- 以上より、荒浜側に分布する断層は、いずれも震源として考慮する活断層ではないと評価される。

