

柏崎刈羽原子力発電所6号炉及び7号炉

火山影響評価について

(コメント一覧)

平成27年10月16日

東京電力株式会社



東京電力

コメント一覧

番号	指摘時期	コメント	説明概要	資料ページ
1	H27/8/7 審査会合	将来の火山活動可能性が否定出来ない火山の抽出フローを追加すること。	発電所に影響を及ぼし得る火山の抽出フローを追加	資料1-1 P12
2	H27/8/7 審査会合	補足資料中の「活動期間を評価出来ない火山の活動可能性」の評価に係わる深部低周波地震や地温勾配のデータを、本編資料に移すこと。	当該資料を本編資料に移動	資料1-1 P18-21
3	H27/8/7 審査会合	地温勾配と地殻熱流量のデータの詳細について、補足説明をすること。	地温勾配および地殻熱流量のデータについて補足説明を追記	資料1-1 P20-21
4	H27/8/7 審査会合	四阿山の概要の記載が、古い文献に基づくものであると思われるので、確認すること。	四阿山の記載を最新の知見（西来ほか、2014）に基づいて修正	資料1-2 P34-35
5	H27/8/7 審査会合	阿相島テフラの名称について、他の文献の名称との対比を示すこと。	文献におけるテフラの対比に関する記載を追加	資料1-1 P32
6	H27/8/7 審査会合	阿相島テフラの堆積状況について詳しく説明すること。	阿相島テフラの堆積状況についてデータを追加し説明	資料1-1 P34-36
7	H27/8/7 審査会合	不動滝テフラの堆積状況について、阿相島テフラと同様に説明すること。	不動滝テフラの堆積状況についてデータを追加し説明	資料1-1 P37-39
8	H27/8/7 審査会合	降下火砕物の評価について、評価対象火山の抽出において例外となっているもの（妙高山）について説明すること。	妙高山に関する降下火山灰の噴出規模の考え方と追記	資料1-1 P42