

不適合管理状況(8月審査分)

1. Cグレード 1件

発見日	号機	件名
2009/8/10	4号機	【中越沖地震】復水器(A, B, C)胴体伸縮継手の伸びについて

2. Dグレード 5件

発見日	号機	件名
2009/7/20	5号機	【中越沖地震】低圧タービン(B, C) 軸受メタル, グランドパッキンの接触跡について
2009/7/27	1号機	【中越沖地震】震災に伴う品質記録の一部紛失について
2009/8/24	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 鉄心固定ボルト部絶縁板の破損について
2009/8/24	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 一次中性点ブッシング碍管のズレについて
2009/8/24	その他	【中越沖地震】154kV予備変圧器 基礎ボルトの変形について

3. 新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
As	0
A	0
B	0
C	1
D	5
対象外	0
総計	6