

不適合管理状況(7月審議分)

1.G グレード 5件

発見日	号機	件名
2010/6/30	4号機	[中越沖地震] 低圧タービン(B) 発電機側ダイヤフラム(13段上半)の浸透探傷検査における指示模様の確認について
2010/7/8	2号機	[中越沖地震] 高圧タービン - 低圧タービン(A)間カップリングハウジング油切り(No.2 発電機側下半)はめ合い部の損傷について
2010/7/12	2号機	[中越沖地震] 取水路(A) 底部コンクリート部の剥離について
2010/7/16	2号機	[中越沖地震] 主タービン軸受(No.1 ~ 8 上下半)の損傷について
2010/7/22	2号機	[中越沖地震] トラベリングスクリーン(B 水路A号機)本体フレームジャッキボルト調整ナット溶接部の剥離について

2.新潟県中越沖地震に係わる不適合管理委員会審議件数

グレード	審議件数
G	0
G	0
G	5
対象外	0
総計	5