

参考値

福島第一 物揚場前および2号機、4号機スクリーン海水核種分析結果

(データ集約：4/12)

採取場所	1F 物揚場前海水		1F 2号機スクリーン海水		1F 4号機スクリーン海水		炉規則告示 濃度限度Bq/cm ³ (別表第2第六欄 周辺監視区域外の 水中の濃度限度)
試料採取日 時刻	平成23年4月11日 07時00分		平成23年4月11日 07時17分		平成23年4月11日 07時10分		
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	試料濃度 (Bq/cm ³)	倍率 (/)	
I-131 (約8日)	7.5E+01	1,900	1.4E+02	3,500	1.4E+02	3,500	
Cs-134 (約2年)	6.6E+01	1,100	1.2E+02	2,000	1.2E+02	2,000	6E-02
Cs-137 (約30年)	6.7E+01	740	1.2E+02	1,300	1.2E+02	1,300	9E-02