

(別紙4)

福島第一原子力発電所 空気中のPu測定結果

1. 測定場所：福島第一原子力発電所 西門
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/m³)

試料種別	採取日	Pu-238	Pu-239, Pu-240
揮発性	3月28日	N.D.	N.D.
粒子状		N.D.	N.D.
揮発性	3月29日	N.D.	N.D.
粒子状		N.D.	N.D.

4. 評価：
今回測定した試料からはPu-238, Pu-239, Pu-240は検出されなかった。

以上