

(別紙)

福島第一原子力発電所 空気中の Sr 測定結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 西門
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/m<sup>3</sup>)

試料種別	採取日	Sr-89	Sr-90
揮発性	4/18	N. D.	N. D.
粒子状		N. D.	N. D.

4. 評価：

今回測定した試料からは Sr-89, Sr-90 は検出されなかった。

以 上