

福島第一原子力発電所 空気中の Pu 測定結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 西門
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/m<sup>3</sup>)

試料種別	採取日	Pu-238	Pu-239,Pu-240
揮発性	5/9	N.D.	N.D.
粒子状		N.D.	N.D.

4. 評価：

今回測定した試料からは Pu-238,Pu-239,Pu-240 は検出されなかった。

以 上