（別紙）

福島第一原子力発電所　海水中の Pu 測定結果

1．採取地点：福島第一原子力発電所　　1～4 号機取水口内北側
　　2 号機スクリーン(シルトフェンス内側)
　　3 号機スクリーン(シルトフェンス内側)

2．分析機関：日本分析センター

3．測定結果：

（単位：mBq/L）

採取地点	採取日	Pu-238	Pu-239,Pu-240
1～4 号機放水口内北側	5/16	N.D.	N.D.
2 号機スクリーン (シルトフェンス内側)		N.D.	N.D.
3 号機スクリーン (シルトフェンス内側)		N.D.	N.D.

4．評価:

今回測定した試料からは Pu-238,Pu-239,Pu-240 は検出されなかった。

以　上