（別紙）

福島第一原子力発電所　サブドレンの Pu 分析結果

1．採取場所：福島第一原子力発電所　　2 号機サブドレン
　　5 号機サブドレン

2．分析機関：日本分析センター

3．測定結果：

（単位：mBq/L）

試料種別	採取日	Pu-238	Pu-239,Pu-240
2 号機サブドレン	7/11	N.D.［<4.7×10^{-1}］	N.D.［<4.9×10^{-1}］
5 号機サブドレン		N.D.［<7.1×10^{-1}］	N.D.［<7.1×10^{-1}］

［　　］内は検出限界値を示す

4．評価:

今回測定した試料からは Pu-238,Pu-239,Pu-240 は検出されなかった。

以　上