

(別紙1)

福島第一原子力発電所 海水中のPu分析結果

1. 採取地点：福島第一原子力発電所 1～4号機取水口内北側
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/L)

採取地点	採取日	Pu-238	Pu-239, Pu-240
1～4号機取水口内北側	8/15	N.D. [$<5.2 \times 10^{-1}$]	N.D. [$<4.7 \times 10^{-1}$]

[]内は検出限界値を示す

4. 評価：

今回測定した試料からはPu-238, Pu-239, Pu-240は検出されなかった。

以上