

福島第一原子力発電所 海水中のPu分析結果

1. 採取場所：福島第一原子力発電所 1～4号機取水口内北側
2. 分析機関：日本分析センター
3. 測定結果：

(単位：mBq/L)

採取場所	採取日	Pu-238	Pu-239, Pu-240
1～4号機取水口内北側	10/10	N.D. [ $<5.4 \times 10^{-1}$ ]	N.D. [ $<5.9 \times 10^{-1}$ ]

[ ]内は検出限界値を示す

4. 評価：  
今回測定した試料からはPu-238, Pu-239, Pu-240は検出されなかった。

以上