

モニタリングポストNo. 7・No. 8 遮へい壁外空間線量率及び積算線量測定結果（平成28年5月分）

空間線量率

モニタリングポストNo	日 時	空間線量率 ($\mu\text{Sv/h}$)
No. 7	平成28年5月2日 9時02分	9
	平成28年5月9日 9時23分	10
	平成28年5月16日 8時58分	10
	平成28年5月23日 8時57分	10
	平成28年5月30日 8時59分	9
No. 8	平成28年5月2日 11時07分	8
	平成28年5月9日 11時08分	7
	平成28年5月16日 10時58分	8
	平成28年5月23日 11時09分	9
	平成28年5月30日 10時40分	9

積算線量

モニタリングポストNo	期 間	測定日数 (日)	積算線量 (mSv)
No. 7	平成28年4月25日 ～ 平成28年5月2日	7	1.5
	平成28年5月2日 ～ 平成28年5月9日	7	1.4
	平成28年5月9日 ～ 平成28年5月16日	7	1.4
	平成28年5月16日 ～ 平成28年5月23日	7	1.4
	平成28年5月23日 ～ 平成28年5月30日	7	1.5
No. 8	平成28年4月25日 ～ 平成28年5月2日	7	1.3
	平成28年5月2日 ～ 平成28年5月9日	7	1.3
	平成28年5月9日 ～ 平成28年5月16日	7	1.2
	平成28年5月16日 ～ 平成28年5月23日	7	1.3
	平成28年5月23日 ～ 平成28年5月30日	7	1.3