

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成28年6月)[4/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		一般廃棄物焼却炉管理棟待機所	車両汚染検査・除染場待機所	自力棟休憩所	自力棟休憩所	クローラクレーン操作室休憩所	固体廃棄物貯蔵庫第9棟設置エリア											
		測定点数	γ	1	5	13	22	15	30									
		ス	4	2	13	19	25	25										
		ダ	1	1	2	2	1	2										
1日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
2日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○										
3日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○										
4日(土)	—	○	—	○	○	○	○	○										
5日(日)	—	○	—	○	—	○	—	—										
6日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○										
7日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○										
8日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
9日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○										
10日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○										
11日(土)	—	○	—	○	○	○	○	○										
12日(日)	—	○	—	○	—	○	—	—										
13日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○										
14日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○										
15日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
16日(木)	※1—	○	○	○	○	○	○	○										
17日(金)	※1—	○	○	○	○	○	○	○										
18日(土)	—	○	—	○	○	○	○	○										
19日(日)	—	○	—	○	—	○	—	—										
20日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○										
21日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○										
22日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○										
23日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○										
24日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○										
25日(土)	—	○	—	○	○	—	○	○										
26日(日)	—	○	—	○	—	○	—	—										
27日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○										
28日(火)	○	※2—	※2—	○	※3—	○												
29日(水)	※2—	○	※2—	○	※3—	○												
30日(木)	○	○	※2—	○	※3—	○												

【測定項目】  
 γ:線量当量率  
 ス:表面汚染密度  
 ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】  
 線量当量率:30μSv/h以下  
 表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下  
 空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下

※1:作業中止の為、運用停止  
 ※2:停電の為、運用停止  
 ※3:作業中止の為、運用停止