



承認	審査	作成

放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	スタック周辺線量調査	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3/4号 スタック周辺	測定者	
測定日時	2016/6/1 11:30 ~ 11:40	測定器 (換算定数)	F1-ICW-339 . 256
測定条件	天候：晴れ	区域区分	

×：雰囲気線量当量率 (mSv/h)

⊗：表面線量当量率 (mSv/h)



(単位：mSv/h)

	×：雰囲気
①	0.24
②	0.17
③	0.40
④	1.3
⑤	2.0
⑥	3.0
⑦	2.4
⑧	5.0