


放射線サーベイ記録(1/1)

測定目的	3号 逆洗弁ピット現場状況確認	測定項目	<input checked="" type="checkbox"/> γ <input type="checkbox"/> $\gamma + \beta$ <input type="checkbox"/> ダスト <input type="checkbox"/> 核種分析
測定場所	3号 逆洗弁ピット	測定者	
測定日時	2016/7/22 10:30 ~ 11:00	測定器	F1-ICW-277
測定条件	天候：晴れ	区域区分	

×：雰囲気線量当量率 (mSv/h) ⊗：表面線量当量率 (mSv/h)



×：雰囲気

①	0.16	⑪	0.085
②	0.56	⑫	0.13
③	0.60	⑬	0.11
④	0.50	⑭	0.18
⑤	0.70	⑮	0.36
⑥	0.80	⑯	0.53
⑦	0.90	⑰	1.3
⑧	1.2	⑱	0.10
⑨	0.10	⑲	0.10
⑩	0.11		

