

汚 染 水 処 理 設 備 で 発 生 し た 廃 棄 物 (第 40 条) 管 理 票

本簿回-1

作 業 所 管 G 記 入 欄	保管希望年月日	28年 6月 23日(木) 11時 00分			承認	審査	作成
	作業件名	1F-1~4号機 タンクエリア雨水回収浄化保守委託(その1)					
	発生場所	タンクエリア雨水処理装置(モバイルRO膜装置・淡水化RO膜装置)					
	作業所管G	水処理運営部 水処理運営第四G		監理員			
	元請会社			担当者			
	線量測定年月日	H28.6.10	測定者		測定器名	電離箱式サーベイメータ	管理番号 F1-ICW-087
	No.	保管物名	保管容器 表面線量率	測定場所 霧囲気線量率	物 量 容器数 容 量	水切り 処理	備 考
	1	RO膜	0.0035(m)Sv/h	0.0035 (m) Sv/h	3 個 約2.4 m3	(済)・未	金属製保管容器
	2	脱塩塔樹脂	0.008 (m) Sv/h	0.008 (m) Sv/h	3 個 約3.0 m3	(済)・未	金属製保管容器
	3	保安フィルター	0.0035 (m) Sv/h	0.0035 (m) Sv/h	1 個 約0.8 m3	(済)・未	金属製保管容器
	4	脱塩塔樹脂	0.008 (m) Sv/h	0.008 (m) Sv/h	3 個 約3.0 m3	(済)・未	金属製保管容器
	5		()Sv/h	()Sv/h	個 m3	済・未	

注1:実施計画第三章第1編第40条で定めた瓦礫等一時保管エリアへ保管できるものであること。

注2:保管物名は注1の名称を正確に記入すること。

注3:保管容量は容器の容量の合計で記入すること。

固体廃棄物管理G		受付
受付番号		
本2016-06-002		H28.6.13
調整日時	H28.6.23(11時00分)	
【保管時の指示事項等】		
保管予定場所		
1	固体廃棄物貯蔵庫第8棟 地下2階第7レーン	
2	固体廃棄物貯蔵庫第8棟 地下2階第7レーン	
3	固体廃棄物貯蔵庫第8棟 地下2階第7レーン	
4	固体廃棄物貯蔵庫第8棟 地下2階第6レーン	
5		

保 管 実 績	No.	保管物名	物 量 (容器数)	保管場所(実績)	保管日(実績)	備 考
		中止	個			
			個			
			個			
			個			
			個			