

水処理運営部 水処理運営G

承認	審査	作成
H29.4.10	H29.4.10	H29.4.10

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ(月報)

2017年 3月分

各建屋滞留水移送ライン近傍線量率データ（2017年3月分）

月日	2号T／B出口 (mSv/h)	3号T／B入口 (mSv/h)	4号T／B出口 (mSv/h)	HTI建屋入口 (mSv/h)	プロセス主建屋入口 (mSv/h)	焼却工作建屋出口 (mSv/h)	備考
3/1	1.41E+02	1.00E+03	4.95E+01	1.26E+02	3.64E+01	6.61E+01	※3/16 SARRY用高圧変圧器盤電源停止のため監視不可(HTI建屋入口移送ライン近傍線量率)
3/2	1.46E+02	1.00E+03	5.01E+01	1.26E+02	3.68E+01	6.64E+01	
3/3	1.29E+02	1.00E+03	4.58E+01	1.02E+02	3.18E+01	5.29E+01	
3/4	1.30E+02	1.10E+03	5.91E+01	1.20E+02	3.69E+01	6.61E+01	
3/5	1.30E+02	1.10E+03	4.40E+01	8.24E+01	2.86E+01	4.25E+01	
3/6	1.31E+02	1.00E+03	4.22E+01	7.59E+01	2.79E+01	3.91E+01	
3/7	1.55E+02	1.50E+03	6.00E+01	1.22E+02	3.74E+01	6.66E+01	
3/8	1.49E+02	1.30E+03	4.43E+01	8.13E+01	2.91E+01	4.29E+01	
3/9	1.50E+02	1.40E+03	4.44E+01	7.96E+01	2.86E+01	4.16E+01	
3/10	1.37E+02	9.91E+02	4.16E+01	7.34E+01	2.75E+01	3.81E+01	
3/11	1.40E+02	1.10E+03	6.16E+01	1.30E+02	3.92E+01	7.22E+01	
3/12	1.50E+02	1.40E+03	4.43E+01	8.34E+01	2.91E+01	4.40E+01	
3/13	1.31E+02	9.55E+02	4.01E+01	7.15E+01	2.69E+01	3.59E+01	
3/14	1.32E+02	8.94E+02	4.32E+01	1.01E+02	3.38E+01	5.19E+01	
3/15	1.34E+02	1.40E+03	4.46E+01	8.33E+01	2.96E+01	4.43E+01	
3/16	1.35E+02	9.96E+02	4.42E+01	※ ー	2.89E+01	4.54E+01	
3/17	1.47E+02	1.40E+03	4.43E+01	9.15E+01	3.00E+01	4.81E+01	
3/18	1.48E+02	1.30E+03	7.15E+01	1.45E+02	4.26E+01	8.31E+01	
3/19	1.49E+02	1.40E+03	7.19E+01	1.48E+02	4.31E+01	8.40E+01	
3/20	1.42E+02	1.20E+03	5.29E+01	1.09E+02	3.53E+01	6.02E+01	
3/21	1.47E+02	1.40E+03	4.07E+01	7.70E+01	2.74E+01	4.04E+01	
3/22	1.32E+02	8.80E+02	4.08E+01	7.88E+01	2.60E+01	4.37E+01	
3/23	1.33E+02	8.72E+02	4.80E+01	7.87E+01	2.58E+01	4.27E+01	
3/24	1.38E+02	9.95E+02	5.69E+01	1.31E+02	3.48E+01	7.32E+01	
3/25	1.39E+02	1.10E+03	3.76E+01	8.16E+01	2.44E+01	4.28E+01	
3/26	1.38E+02	1.00E+03	3.61E+01	7.64E+01	2.31E+01	3.94E+01	
3/27	1.23E+02	1.00E+03	4.71E+01	9.51E+01	2.84E+01	5.50E+01	
3/28	1.29E+02	1.10E+03	3.75E+01	9.09E+01	2.56E+01	4.76E+01	
3/29	1.50E+02	1.50E+03	3.75E+01	7.50E+01	2.28E+01	3.92E+01	
3/30	1.32E+02	1.40E+03	3.79E+01	7.86E+01	2.44E+01	4.27E+01	
3/31	1.29E+02	1.10E+03	5.74E+01	1.33E+02	3.49E+01	7.37E+01	