

放射性同位元素による放射線の量の測定結果報告書 (平成30年4月)

1. 線量当量率

建屋	測定場所	測定結果	測定日
3号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.58 mSv/h	4月17日
	5FL 使用済燃料プール 南側	0.95 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	0.45 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	0.49 mSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
4号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	13 μSv/h	4月17日
	5FL 使用済燃料プール 南側	26 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	15 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
5号機 原子炉建屋	5FL 使用済燃料プール 西側	0.80 μSv/h	4月24日
	5FL 使用済燃料プール 南側	5.0 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 東側	1.8 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 北側	4.0 μSv/h	
	5FL 使用済燃料プール 南側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
6号機 原子炉建屋	6FL 使用済燃料プール 南側	1.4 μSv/h	4月24日
	6FL 使用済燃料プール 東側	2.8 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 北側	2.2 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 西側	4.0 μSv/h	
	6FL 使用済燃料プール 東側(中性子線)	<0.1 μSv/h	
6号機 タービン建屋	1FL 放射線計測器校正装置室 入口	0.11 μSv/h	4月24日
	1FL 放射線計測器校正装置室 中央	0.10 μSv/h	
	1FL 放射線計測器校正装置室 北側	0.10 μSv/h	
廃棄物集中処理建屋	1FL 乾燥機室 中央	0.013 mSv/h	4月17日
	1FL 乾燥機室 西側通路	0.35 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路	0.25 mSv/h	
	1FL 乾燥機室 中央(中性子線)	13 μSv/h	
	1FL 乾燥機室 西側通路(中性子線)	<0.1 μSv/h	
	1FL 乾燥機室 南側通路(中性子線)	<0.1 μSv/h	
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.60 μSv/h	4月17日
	4FL 低レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.70 μSv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 操作室中央	0.65 μSv/h	
	4FL 高レベル放射線計測機校正装置室 中央	0.53 μSv/h	
固体廃棄物貯蔵庫	1FL 第6棟	0.60 μSv/h	4月24日
	1FL 第7棟	11 μSv/h	
	1FL 第8棟	0.70 μSv/h	
	1FL 第8棟 保管レーン入口	0.60 μSv/h	
	B1FL 第6棟	0.30 μSv/h	
	B1FL 第7棟	0.18 μSv/h	
	B1FL 第8棟	0.14 μSv/h	
	B2FL 第6棟	0.26 μSv/h	
	B2FL 第7棟	1.3 μSv/h	
	B2FL 第8棟	6.0 μSv/h	