

構内休憩所等(汚染のおそれのない管理対象区域) 放射線管理月報(平成30年6月)[1/4]

○:維持管理レベルを満たす -:休止 ×:維持管理レベルを逸脱

休憩所等名称		免震重要棟	免震重要棟前プレハブ休憩所	事務本館休憩所	1・2号サービス建屋休憩所	3・4号サービス建屋休憩所	集中処理施設(工作建屋)休憩所	構内移動式給水車(土捨て場東側)※1	構内移動式給水車(G6タンクエリア脇)※1	常設給水所(CCR西側)※1	構内移動式給水車(装備交換所D北側)					
		測定点数	γ	17	18	33	9	9	8	2	2	1	2			
		ス	19	18	33	9	9	8	2	2	2	1	2			
		ダ	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1			
1日(金)	○	○	○	※2-	○	○	○	○	○	○						
2日(土)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○						
3日(日)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○						
4日(月)	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
5日(火)	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
6日(水)	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
7日(木)	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
8日(金)	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○						
9日(土)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○						
10日(日)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○						
11日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
12日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	※3-	○						
13日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○						
14日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
15日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
16日(土)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○						
17日(日)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○						
18日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
19日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
20日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
21日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
22日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
23日(土)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○						
24日(日)	○	○	○	-	-	-	-	-	-	○						
25日(月)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
26日(火)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
27日(水)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
28日(木)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
29日(金)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○						
30日(土)	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○						

※1:6月1日より運用開始

※2:電源停止に伴う運用停止

※3:発電機不具合に伴う運用停止

【測定項目】

γ:線量当量率

ス:表面汚染密度

ダ:空气中放射性物質濃度

【維持管理レベル】

線量当量率:30μSv/h以下

表面汚染密度:4Bq/cm<sup>2</sup>以下

空气中放射性物質濃度:マスク着用基準(Cs-134:2E-4Bq/cm<sup>3</sup>)相当以下