


東京電力株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー
福島第一原子力発電所
環境化学部 固体廃棄物管理G 殿✓

承認	審査	作成
H27.11.27	H27.11.27	H27.11.26

空間線量率サーベイ記録✓

ドラム缶等仮設保管設備サーベイポイント図



測定年月日(測定時間)		平成 27年11月24日 ✓ (9:40 ~ 9:50)		
測定者				
計測器番号		F1-ICW-170 ✓		
測定No.	測定場所	仮置き物	空間線量率(mSv/h)	備考
①	0-4 ✓	ドラム缶等 (大型廃棄物)	0.012 ✓	
②	0-5 ✓		0.0025 ✓	
* 測定は、仮置き中の棟を対象とする。 <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>				