

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果 (H4エリア周辺)

単位:Bq/L

	H4エリア周辺地下水							
	E-3	E-4	E-5	E-8	E-9	E-10	E-13	E-14
採取日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日	8月7日
採取時刻	9:35	9:40	9:45	9:27	9:36	9:41	9:20	9:33
全	ND(16)	25	33	ND(16)	790	ND(16)	ND(16)	ND(13)
H-3(約12年)	ND(120)	310	ND(120)	170	ND(120)	410	260	ND(110)

* E-3,E-4,E-5,E-8は1回/月。E-9,E-10,E-13,E-14は1回/週。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。