

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月3日	8月3日	8月3日	8月3日
採取時刻	8:29	10:08	10:18	10:11
Cs-134(約2年)	73	77	110	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	670	820	1,200	64
全	880	2,200	1,600	200
H-3(約12年)	180	350	ND(110)	370

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。