

2018年8月17日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月15日	8月15日	8月15日	8月15日
採取時刻	8:07	7:47	7:57	7:50
Cs-134(約2年)	84	70	170	8.7
Cs-137(約30年)	790	810	1,800	91
全	970	2,400	2,100	250
H-3(約12年)	140	350	180	340

*NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。