

2018年8月26日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月24日	8月24日	8月24日	8月24日
採取時刻	8:22	9:00	9:10	9:03
Cs-134(約2年)	190	80	120	ND(8.1)
Cs-137(約30年)	1,800	860	1,300	75
全	2,400	2,300	1,700	230
H-3(約12年)	220	290	130	330

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。