

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月5日	9月5日	9月5日	9月5日
採取時刻	8:25	7:56	8:17	7:59
Cs-134(約2年)	130	79	230	ND(7.9)
Cs-137(約30年)	1,300	850	2,100	70
全	1,700	2,300	2,500	190
H-3(約12年)	230	360	ND(120)	330

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。