

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月26日	9月26日	9月26日	9月26日
採取時刻	8:17	7:58	8:09	8:01
Cs-134(約2年)	64	81	290	ND(12)
Cs-137(約30年)	650	820	2,900	86
全	750	2,200	3,800	190
H-3(約12年)	ND(120)	270	180	310

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。