

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	9月28日	9月28日	9月28日	9月28日
採取時刻	8:34	9:06	9:17	9:09
Cs-134(約2年)	34	70	230	9.2
Cs-137(約30年)	400	780	2,700	78
全	420	2,200	3,100	190
H-3(約12年)	ND(130)	330	190	260

\* NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。