

## 福島第一 地下水バイパス揚水井 分析結果

単位:Bq/L

	地下水バイパス 揚水井											
	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	No.7	No.8	No.9	No.10	No.11	No.12
採取日	9月27日		9月27日		9月27日		9月27日		9月27日	9月27日	9月27日	
採取時刻	6:49		6:53		7:00		7:05		7:09	7:12	7:21	
全	ND(9.6)		ND(9.6)		ND(9.6)		ND(4.2)		ND(9.6)	ND(9.6)	ND(9.6)	
H-3(約12年)	21		17		30		23		270	1,600	540	

(注)No.7、No.12の全 については、検出限界値を5Bq/L未満に設定。

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。